



Sezione 6-6

LEGENDA

UTA 4	Unità di trattamento aria primaria, composta da: - Presa aria esterna = 2800 mc/h - Recuperatore di calore a flussi incrociati - Ripresa aria = 2200 mc/h - Sezione prefiltrazione= eu3 - Sezione filtrazione ad alta efficienza= eu8 - Batteria di preriscaldamento - Batteria di raffreddamento
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**POLITECNICO DI MILANO**  
Area Tecnico Edilizia

P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO  
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: COLOMBO

Edificio N°: A e B  
via Pascoli n°70/3 - MILANO

Struttura:  
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Codice Lavoro:  
1227\_10

Oggetto:  
Realizzazione nuova sede I.I.T.

**PROGETTO ESECUTIVO**

Responsabile del Procedimento: ing. Gianluca Noto

Responsabile della Progettazione: arch. Antonella Piccarreta

Progetto Impianti Meccanici: ing. Giuseppe Maddaloni

Progetto Impianti Elettrici: ing. Fabio Innao

Titolo Documento SEZIONI 6 E PARTICOLARE UTA4		Categoria Documento IMPIANTI MECCANICI			
Codice Documento PROGR. 56		SCALA: / 1:20	PLOTTAGGIO: 1=1	FORMATO: A0	
REVISIONE IM19		NOME FILE: poli0310_it_IM.dwg		NOTE:	
FASE					
3					
2					
1	REVISIONE				
0	EMISSIONE	22/03/10	G.M.	A.P.	G.N.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO