

PIANTA IMPIANTI SPECIALI EDIFICIO B scala 1:50

LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	CANALINA METALLICA 400x70 CON SEPARATORE per imp. ELETTRICI E SPECIALI
	CANALINA METALLICA 300x70 per IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO
	DOPPIA CANALINA METALLICA SOVRAPPOSTA 400X54: INFERIORE CON SEPARATORE per imp. ELETTRICI E SPECIALI SUPERIORE SENZA SEPARATORE per imp. gas e idrico
	SALITA CANALINA IN PVC
	DISCESA CANALINA O TUBO IN PVC
	CANALINA IN PVC TIPO BATTISCOPA A 3 SCOMPARTI 20 X 90 mm INSTALLATA A BATTISCOPA (SALVO DIVERSA INDICAZIONE)
20 mm	TUBO IN PVC RIGIDO A VISTA
20 mm	CANALINA IN A VISTA
1x36W IP 66	PLAFONIERA 1X136 W IP 66 INSTALLATA A SOSPENSIONE (ALTEZZA 2,8 m)
2x58W D.L.	PLAFONIERA 2X58 W OTTICA DARK LIGHT INSTALLATA A SOSPENSIONE (ALTEZZA 2,8 m)
2x58W IP 66	PLAFONIERA 2X58 W IP 66 INSTALLATA A SOSPENSIONE/PLAFONE (ALTEZZA 2,8 m)
1x18W	PLAFONIERA 1X18 W SCHERMO LAMELLARE INSTALLATA IN CONTROSOFFITTO
4x18W D.L.	PLAFONIERA 4X18 W OTTICA DARK LIGHT
4x18W	PLAFONIERA 4x18 W OTTICA LAMELLARE INSTALLATA A SOFFITTO
2x26W	APPARECCHIO ILLUMINANTE 2x26 W DOWN LIGHT INSTALLATO A CONTROSOFFITTO
	LAMPA DI EMERGENZA 1X18 W CON PITTOGRAMMA
em	UNITA' AUTONOMA DI EMERGENZA
	INTERRUTTORE
	DEVIATORE
	PULSANTE
	INTERRUTORE BIPOLARE 16 A
	PUNTO PRESE DA UFFICIO PER CANALINA BATTISCOPA (IE.001)
	PRESA UNEL
	QUADRO DA LABORATORIO TIPO 1: 4 PRESE UNEL (IE.002)
	QUADRO DA LABORATORIO TIPO 3: 3 PRESE UNEL, 1 PRESA IEC 1P+N+T 16 A (IE.004)
	QUADRO DA LABORATORIO TIPO 4: PRESE IEC 2 1P+N+T 16 A, 2 3P+N+T 32 A INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 4P 16A CURVA C 6kA (IE.008)
	QUADRO DA LABORATORIO TIPO 2: PRESE IEC 3 1P+N+T 16 A, 1 3P+N+T 32 A INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 4P 16A CURVA C 6kA (IE.003)
	PRESA CEE DA PARETE CON INTERBLOCO E FUSIBILI, 1P+N+T 32A
	PRESA CEE DA PARETE CON INTERBLOCO E FUSIBILI, 3P+N+T 32A
	PRESA CEE DA PARETE CON INTERBLOCO E FUSIBILI, 3P+N+T 63A
	QUADRO PRINCIPALE / DI EDIFICIO
	QUADRO DI PIANO
	QUADRO ELETTRICO LOCALE
	ARMADIO DATI (IE.010)
	PUNTO TRIPLO DATI (IE.003 – IE.011)
	PULSANTE A TIRANTE IMPIANTO ALLARME DISABILI
	PRESA MICROFONO
	PUNTO DATI USATO PER COLLEGAMENTO VIDEO
	DOTAZIONI PORTA COMANDATA DA BADGE: MEDIANTE SENSORE DI PROSSIMITA' (VEDI DIS. 76 IE25) CONTATTO MAGNETICO N. o ZONA x SIRENA N. b ZONA x PRESPOSIONI LETTORE DI PROSSIMITA' N. c ZONA x
	CITOFONO
	RACK SISTEMA CONTROLLO ACCESSI E TVCC
	TELECAMERA
	PANNELLO DI SEGNALAZIONE OTTICO–ACUSTICO PER ALLARME ANTICENDIO
	PANNELLO DI SEGNALAZIONE OTTICO–ACUSTICO PER ALLARME GAS
	RIPETITORE OTTICO PER ALLARME GAS
	ALLARME DISABILI CON TACITAZIONE
	PULSANTE DI ALLARME ANTINCENDIO
	RIVELATORE FUMO
	RIVELATORE OSSIGENO (IE.001)
	CENTRALE ANTINCENDIO
M	ALIMENTAZIONE MOTORE/ UTENZA ELETTRICA
	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 2P IN SCATOLA A VISTA PER ALIMENTAZIONE FAN COIL
	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE PER LABORATORIO
	PULSANTE COMANDO SGANCIATORE DI EMERGENZA
	CONTATTO MAGNETICO SEGNALAZIONE APERTURA PORTA N. x ZONA y
	CONCENTRATORE N. x
	MORSETTIERA SEGNALI AUSILIARI RIARMO MOTORIZZATO

POLITECNICO DI MILANO
Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: COLOMBO
Edificio N°: A e B
via Pascoli n°70/3 - MILANO

Struttura:
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Codice Lavoro:
1227_10

Oggetto:
Realizzazione nuova sede I.I.T.

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del Procedimento: ing.Gianluca Noto
Responsabile della Progettazione: arch. Antonella Piccarreta
Progetto Impianti Meccanici: ing. Giuseppe Maddaloni
Progetto Impianti Elettrici: ing. Fabio Innao

Titolo Tavola	Categoria Tavola
PIANTA IMPIANTI SPECIALI EDIFICIO B	IMPIANTI ELETTRICI

Codice Tavola	SCALA: 1:50	PLOTTAGGIO: 1=1	FORMATO:
PROGR. 73 | IE22 | / | / REVISIONE / FASE	NOME FILE: impianti_elettrici.dwg		
	NOTE:		

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
3					
2					
1	REVISIONE				
0	EMISSIONE	09/04/2010	F.I.	A.P.	G.N.