

Diametro esterno tubi (mm)	Acqua refrigerata	Acqua fredda impianto idrico		Acqua calda
fino a	guaine	guaine	sotto traccia	guaine
19	33	13	13	20
39	35	13	13	30
59	39	13	–	40
79	39	13	–	50
99	43	13	–	55
150	46	19	–	60
<p>Gli spessori sono validi per tubazioni all'esterno, nei cavevi, nelle centrali e nei locali non riscaldati. Per altro tipo di installazione gli spessori vanno moltiplicati per i seguenti coefficienti di riduzione:</p>				



Area Tecnico Edilizia

PHONE: +39 02 2399.1 **www.polimi.it**

Edificio N°: 22

Via La Masa, 20 - Milano

Dipartimento di Meccanica

1023 10

Ristrutturazione e Riqualificazione impiantistica edificio 22 (ex PPG)
Lotto funzionale n.2

Progettazione: arch. Dario Poli - A.T.E. - Politecnico di Milano

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E. - Politecnico di Milano

Consulenza progettazione architettonica: Ardea s.r.l. - Ing. Arturo Montanelli

Consulenza opere strutturali: Ing. Christian Amigoni

Consulenza impianti: Studiogamma s.r.l.

3					
2					
1					
0	EMISSIONE E STAMPA	23.03.2012	SG	UM	DP
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO