



LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	ALIMENTATORE IN CASSETTA METALLICA WBS: 3.10.52.8
	RIVELATORE DI FUMO, COMPLETO DI ISOLATORI DI CORTOCIRCUITO
	PULSANTE COMANDO EMERGENZA MANUALE, COMPLETO DI ISOLATORI DI CORTOCIRCUITO WBS: 3.10.52.2
	MODULO ATTUATORE WBS: 3.10.52.4
	SIRENA MULTITONO ALLARME INCENDIO SU BASE CON ISOLATORI WBS: 3.10.52.6
	SEGNALATORE OTTICO ALLARME INCENDIO WBS: 3.10.52.7
	ELETTROMAGNETE CON PULSANTE DI SBLOCCO WBS: 3.10.52.5
	MODULO 10 INGRESSI WBS: 3.10.52.4.4
	SERRANDA TAGLIAFUOCO IMPIANTO MECCANICO CON FINECORSO DA COLLEGARE AL MODULO 10 INGRESSI

LEGENDA		
SIMBOLO	DESCRIZIONE ELEMENTO	CODICE WBS
	DIFFUSORE SONORO EN54 DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO	3.10.52.10
	DIFFUSORE SONORO DA PARETE EN54	3.10.52.10

**POLITECNICO DI MILANO**  
**Area Tecnico Edilizia**  
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 M I L A N O  
PHONE: +39 02 2399.1    www.polimi.it

Campus: **Leonardo**

Edificio N°: **4**  
piazza Leonardo da Vinci, 32

Struttura:  
D.I.I.A.R. - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale,  
Infrastrutture viarie, rilevamento

Codice Lavoro:  
**823\_10**

Oggetto:  
Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo  
dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.I.A.R.  
Lotto 1

Responsabile del procedimento:  
arch. Riccardo Licari - A.T.E.

Responsabile del Progetto:  
ing. Gianluca Noto - A.T.E.

Progetto Opere Civili e strutture:  
- ing. Maurizio Colombo (R)  
- ing. Ferdinando Brambilla  
- arch. Adriana Campanile  
- ing. Marco Solari

Progetto Impianti Meccanici:  
ing. Giuseppe Maddaloni

Progetto Impianti Elettrici:  
ing. Fabio Innao - A.T.E.

Coordinatore per la sicurezza  
in fase di progettazione:  
arch. Diana Bruno - A.T.E.

Verifiche acustiche:  
ing. Michele Damiano Vivacqua

Titolo Tavola  
SCHEMA FUNZIONALE  
IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI ED EVAC

Categoria Tavola  
IMPIANTI ELETTRICI

Codice Tavola  
P.E.G.I.E.-002.0R02

Scala: /  
Nome File: P.E.G.I.E.-002.0\_R2\_SCHEMA\_INCENDI.pdf

Formazione Documento  
F1, F1, G.N., G.N., G.N., G.N.

NOTE

REVISIONE

DATA

REDAITO

VERIFICATO

APPROVATO