

LEGENDA					
SIMBOLO	DESCRIZIONE ELEMENTO	CODICE WBS	SIMBOLO	DESCRIZIONE ELEMENTO	CODICE WBS
	QUADRO ELETTRICO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	3.10.46.9	10/16A	PRESA 10/16A POSA AD INCASSO	3.10.48.2.6
	QUADRO ELETTRICO DERIVATO	3.10.46.9	10/16A	PRESA 10/16A POSA A PARETE	3.10.48.2.11
EDP	ARMADIO DATI DI PIANO	3.11.56 3.11.57.1 3.11.57.4	A 3 10/16A	GRUPPO 3 PRESE 10/16A COMANDATE DA INTERRUTTORE A POSA A PARETE	3.10.48.2.11 3.10.48.2.12
EDP 3	PUNTO TRIPLO CABLAGGIO STRUTTURATO POSA A PARETE	3.11.58.2.2	2 3 10/16	DUE GRUPPI PRESE PUNTO DI LAVORO POSA AD INCASSO: GRUPPO 2 PRESE UNEL, GRUPPO 3 PRESE 10/16 A	3.10.48.3.1
EDP 2	PUNTO DOPPIO CABLAGGIO STRUTTURATO POSA A PARETE	3.11.58.2.2		QUADRO SEZIONAMENTO ALIMENTAZIONE FAN COIL	3.10.48.6.1
EDP 3	PUNTO TRIPLO CABLAGGIO STRUTTURATO POSA AD INCASSO	3.11.58.2.1		SERRATURA ELETTRICA	3.10.48.1.1
EDP 2	PUNTO DOPPIO CABLAGGIO STRUTTURATO POSA AD INCASSO	3.11.58.1 3.11.58.2.1	A	INTERRUTTORE BIPOLARE 16A PER COMANDO GRUPPO PRESE A	3.10.48.2.16 3.10.48.2.1
	PUNTO TRIPLO CABLAGGIO STRUTTURATO POSA AD INCASSO COMPRESO IN DOTAZIONI PER PORTA ACCESSO ESTERNI APRIBILE DA BADGE			LAMPEGGIANTE CANCELLO MOTORIZZATO	3.10.48.5.1
A	COMMUTATORE UNIPOLARE 10A PER COMANDO UTENZA A	3.10.48.2.17 3.10.48.2.1		FOTOCELLULA CANCELLO MOTORIZZATO	3.10.48.5.1
M	UTENZA ELETTRICA	3.10.55.10.2	MT x LV y	PREDISPOSIZIONE PER ALIMENTAZIONE MOTORE TENDA CIRCUITO DI COMANDO x ALIMENTAZIONE CIRCUITO DA LINEA y	3.10.45.1.2 3.10.47.2.7
16A	PRESA 16A INTERBLOCCATA MTD IN 16A Id 10 mA POSA AD INCASSO	3.10.48.2.7			

AREA NON OGGETTO DELL'INTERVENTO

NOTE

L'APPALTATORE DOVARA' PRODURRE, SU RICHIESTA DELLA D.L., GLI SCHEMI COSTRUTTIVI DEI QUADRI ELETTRICI PER OPPORTUNA APPROVAZIONE. LE ALIMENTAZIONI DELLE UTENZE PIU' GRANDI (MACCHINE, FORNI, ECC.) DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN FASE ESECUTIVA, QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE TAVOLA E' VALIDO SOLAMENTE PER QUANTO RIGUARDA GLI IMPIANTI ELETTRICI. PER QUANTO NON SPECIFICATAMENTE ATTINENTE FARE RIFERIMENTO AI RELATIVI ELABORATI ESECUTIVI (PARETI MOBILI, ARREDI TECNICI, OPERE CIVILI E STRUTTURE).
Prima della posa delle passerelle si dovrà valutare in cantiere della validità del percorso individuato da progetto ed eventualmente adeguarlo, in accordo con la D.L., in caso di ostacoli (travi, apparecchiature meccaniche, ecc.) o di difficoltà di passaggio, eventualmente mediante la redazione, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, di opportuno disegno costruttivo.
La posizione dei quadri elettrici, è puramente indicativa e deve essere stabilita "in loco" con la Direzione dei Lavori.



POLITECNICO DI MILANO
Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 M I L A N O
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: Leonardo — Edificio N°: 4 — piazza Leonardo da Vinci, 32

Dipartimento:
D.I.I.A.R. - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture viarie, rilevamento

Codice Lavoro:
823_10

Oggetto:
Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.I.A.R.
Lotto 1

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento:	arch. Riccardo Licari - A.T.E.
Responsabile del Progetto:	ing. Gianluca Noto - A.T.E.
Progetto Opere Civili e strutture:	Studio Brambilla - Colombo - ing. Maurizio Colombo (R) - ing. Ferdinando Brambilla - arch. Adriana Campanile - ing Marco Solari
Progetto Impianti Meccanici:	ing. Giuseppe Maddaloni
Progetto Impianti Elettrici:	ing. Fabio Imao - A.T.E.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:	arch. Diana Bruno - A.T.E.
Verifiche acustiche:	ing. Michele Damiano Vivacqua

Titolo Tavola	Categoria Tavola
PIANTA PIANO PRIMO IMPIANTI F.M. E DATI/FONIA	IMPIANTI ELETTRICI

Codice Tavola

Tipo Documento | Numerazione Documento | SCALA 1:50 | FORMATO (m) | FORMATO A0

PE.G.IE-007.0R01

NOME FILE: PE_G_IE_007_0R01_F_PIANO_1P.dwg

NOTE

1					
0	EMISSIONE	28/09/2023	DIL	DIL	DIL
REV.	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNO	CONTROLLO	APPROVATO