



POSIZIONE DEPOSITI CARTA  
STRALCIO PROGETTO GENERALE  
PIANO SEMINTERRATO - 1:200

- SEPARAZIONE REI/EI 60
- SEPARAZIONE REI/EI 120
- SEPARAZIONE REI/EI 180
- PERCORSO D'ESODO E DISTANZA MASSIMA PER RAGGIUNGERE IL LUOGO SICURO PIÙ PROSSIMO
- DIREZIONE D'ESODO
  - ORIZZONTALE
  - VERSO L'ALTO
- USCITA DI SICUREZZA
- FILTRO A PROVA DI FUMO
- IDRANTE A MURO UNI 45
- ESTINTORE A POLVERE
- IMPIANTO DI ESTINZIONE AUTOMATICA
- IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI
- SEGNALATORE MANUALE DI ALLARME INCENDIO
- SUONERIA DI SEGNALE ALLARME INCENDIO / DIFFUSIONE SONORA
- ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA



SCHEMA DEPOSITI E  
SISTEMI DI SICUREZZA  
1:100



SEZIONE X-X  
1:100

IL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

IL PROGETTISTA

LEGENDA

- SCAFFALI METALLICI FISSI (SINGOLI O DOPPI)
- SCAFFALI METALLICI CHIUSI MOVIMENTATI SU BINARI
- CENTRALINA DI CONTROLLO RILEVAZIONE INCENDI ED ESTINZIONE
- BOMBOLA GAS IMPIANTO SPEGNIMENTO AUTOMATICO
- EROGATORE GAS ESTINGUENTE
- COMANDO DI ARRESTO MANUALE DELL'IMPIANTO DI ESTINZIONE
- COMANDO DI ATTIVAZIONE MANUALE DELL'IMPIANTO DI ESTINZIONE
- TARGHE OTTICO-ACUSTICHE DI ALLARME INCENDIO E DI ATTIVAZIONE SCARICA GAS ESTINGUENTE
- IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI

NOTE

LA POSIZIONE DEI RILEVATORI DI INCENDIO E DEGLI EROGATORI DI GAS ESTINGUENTE E' PURAMENTE INDICATIVA



POLITECNICO DI MILANO  
Area Tecnico Edilizia

P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 M I L A N O  
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: LEONARDO

Edificio N°: 4  
piazza Leonardo da Vinci, 32 - MILANO

Struttura:  
D.I.I.A.R. - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA,  
AMBIENTALE, INFRASTRUTTURE VIARIE, RILEVAMENTO  
Codice Lavoro:  
823\_10

Oggetto:  
RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO FUNZIONALE  
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO 4

PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile del Procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E.

Responsabile del Progetto: ing. Gianluca Noto - A.T.E.

Progetto Prevenzione Incendi  
ing. Andrea Colombo  
CMP Ingegneri e Architetti Associati  
Via Orti, 3 - 20122 Milano

Titolo Tavola ATTIVITÀ 43 PIANTA, SEZIONI, SCHEMA IMPIANTI DI SICUREZZA		Categoria Tavola PREVENZIONE INCENDI			
Codice Tavola PROGR. 01		REVISIONE FASE P107		SCALA: varie PLOT TAGGIO: 1=1 FORMATO: A0 NOME FILE: Campus Leonardo - ed. 4 VF.dwg NOTE:	
3					
2					
1	REVISIONE				
0	EMISSIONE				
REV.	DESCRIZIONE	DATA	A.C. REDATTO	G.N. VERIFICATO	R.L. APPROVATO