LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO
	MONTANTE ELETTRICO
	PASSERELLA PORTACAVI IMPIANTI ELETTRICI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO DIM: 200x80mm
1x18W	PLAFONIERA FLUORESCENTE A PLAFONE A LUCE DIRETTA POTENZA 1x18W
2x18W	PLAFONIERA FLUORESCENTE A PLAFONE A LUCE DIRETTA POTENZA 2x18W
1X36W	PLAFONIERA FLUORESCENTE A PLAFONE A LUCE DIRETTA POTENZA 1x36W IP65
2X36W	PLAFONIERA FLUORESCENTE A PLAFONE A LUCE DIRETTA POTENZA 2x36W IP65
2x36W	PLAFONIERA FLUORESCENTE A PLAFONE A LUCE DIRETTA POTENZA 2x36W IP65
4x36W	PLAFONIERA FLUORESCENTE A PLAFONE A LUCE DIRETTA POTENZA 4x36W
	RIFLETTORE EQUIPAGGIATO CON LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO POTENZA 400W
	PLAFONIERA CILINDRICA A PLAFONE CON LAMPADA DA 60W
US	CORPO ILLUMINANTE DI SICUREZZA PER INDICAZIONE VIE DI ESODO/FUGA COMPLETO DI PITTOGRAMMI SERIGRAFATI POTENZA 8W
E	LAMPADA EQUIPAGGIATA CON BATTERIA DI EMERGENZA
	INTERRUTTORE UNIPOLARE
	INTERRUTTORE UNIPOLARE IP44 STAGNO
	DEVIATORE UNIPOLARE IP44 STAGNO
	PULSANTE UNIPOLARE CON SPIA LUMINOSA
	PULSANTIERA DI COMANDO
2P+T 10/16A	PRESA A POLI ALLINEATI 2P+T 10/16A
2P+T SCHUKO	PRESA SCHUKO A POLI ALLINEATI 2P+T 10/16A
2P+T 10/16A	PRESA A POLI ALLINEATI 2P+T 10/16A CON ALVEOLI SCHERMATI GRADO DI PROTEZIONE IP44
2P+T SCHUKO	PRESA SCHUKO A POLI ALLINEATI 2P+T 10/16A GRADO DI PROTEZIONE IP44
3x32A	PRESA CEI 23-12 INTERBLOCCATA 3x32A+T GRADO DI PROTEZIONE IP44
2x16A	PRESA CEI 23-12 INTERBLOCCATA 2x16A+T GRADO DI PROTEZIONE IP44
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE
PDL1	POSTAZIONE DI LAVORO DA INCASSO NEL PAVIMENTO FLOTTANTE, COMPOSTA DA: - N°3 PRESE 10/16A - N°2 PRESE UNEL - N°3 PRESE DATI RJ45
PDL2	POSTAZIONE DI LAVORO DA INCASSO A PARETE, COMPOSTA DA: - N°3 PRESE 10/16A - N°2 PRESE UNEL - N°3 PRESE DATI RJ45

NOTA BENE:
1) LA POSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI APPARECCHI DI COMANDO E' DA RITENERSI INDICATIVA. LA POSIZIONE SARA' DEFINITA IN FASE COSTRUTTIVA.
2) PER QUANTO CONCERNE LE ELETTROVALVOLE FARE RIFERIMENTO AI SEGUENTI ELABORATI MECCANICI: PED-EP-002_1 PED-EP-004_1 PED-EP-005_1
LA POSIZIONE SARA' DEFINITA IN FASE COSTRUTTIVA.

PROGETTISTA	DIRETTORE DEI LAVORI	COMMITTENTE	IMPRESA ESECUTRICE
ING. GUIDO DAVOGLIO ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LODI N. 382			

CeAS
CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.r.l.
Viale Giustiniano, 10
20129 MILANO
TEL. +39 02 2020 221
FAX. +39 02 2951 2533
E-MAIL: ceas@finzi-ceas.it
WEB: www.ceas.it

SISTEMA GESTIONE QUALITA'
AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2008 DISTRETTO N° 10011 CERTIFICATO N° 9105.GQ.0001 CEAS ANALISI STRUTTURALI S.R.L.: Progettazione ed ingegneria di servizi di architettura e di ingegneria integrata, architettura, per l'architettura e per l'ecosostenibilità; coordinamento di progetto e progettazione integrata; direzione dei lavori; direzione artistica; direzione tecnica; collaudo statico e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (EA 34)

COMMITTENTE

POLITECNICO DI MILANO
Amm. Centrale - Dip. di Energia - Area Tecnico Edilizia
Piazza Leonardo da Vinci 32 -20133 milano

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. R. Licari

PIANTA CHIAVE

OPERA DA ESEGUIRE

EDIFICIO LABORATORIO
per installazione di un calorimetro calibrato a due camere per il Dipartimento di Energia

Campus La Masa - Lambruschini

TITOLO ELABORATO

PROGETTO ESECUTIVO
PIANTA PIANO PRIMO
ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	R.C.
0	17-12-12	PRIMA EMISSIONE	MARTELLOSIO	DAVOGLIO	N.A.	PERDOMI

Nome File	Formato	Scala	Codice commessa	Tipologia commessa	Tipologia elaborato	Fase progett.	Parte d'impianto	Progressivo elaborato
PED-EE-011.dwg	A0	1:50	12017	PE	D	E	E	011