



- NOTE:
- 1 - LA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA SARÀ POSIZIONATA SULLA COPERTURA DEL FABBRICATO
- 2 - LA POC-Q-01 SARÀ FORNITA DAL COMMITTENTE. SARÀ ONERE E CURA DELL'INSTALLATORE PROVVEDERE ALL'INSTALLAZIONE IN TUTTE LE SUE PARTI DI ACCESSORI SECONDO PROGETTO, COMPRENSO IL TIPO IN QUOTA DELLA MACCHINA STESSA.
- 3 - LA REALIZZAZIONE DEL CANTINO
- 4 - L'IMPIANTO A DUE TUBI PERMESSO DALLA COMUNITAZIONE NAZIONALE
- 5 - PER LE SPECIFICHE DELLE APPARECCHIATURE FARE RIFERIMENTO AL DOC. N° PER-00-003
- 6 - LA PRESSIONE DI TENUTA DELLE VALVOLE DI SICUREZZA SARÀ DI 3,0 bar
- 7 - IL GRUPPO FRIGORIFERO QF-Q-01 SARÀ DOTATO DI KIT IDRONEICO COMPLETO DI POMPE DI CARICAZIONE E SERBATOIO INERTIALE

PROGETTISTA ING. GUIDO DANOLDI ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LODI N. 352	DIRETTORE DEI LAVORI	COMMITTENTE	IMPRESA ESECUTRICE
<div style="text-align: center;"> <p>CeAS CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.r.l.</p> </div>			<div> <p>Viale Giustiniano, 10 20129 - MILANO TEL. +39 02 2020 2211 FAX. +39 02 2951 2533 E-MAIL: ceas@find-ceas.it WEB: www.ceas.it</p> </div>



POLITECNICO DI MILANO
Amm. Centrale - Dip. di Energia - Area Tecnica Edilizia
 Piazza Leonardo da Vinci 32-20133 milano

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. R. Licari



PIANTA CHAVVE

OPERA DA ESEGUIRE

EDIFICIO LABORATORIO
 per installazione di un calorimetro
 calibrato a due camere per il
 Dipartimento di Energia
 Campus La Masa - Lambruschini

PROGETTO ESECUTIVO									
SCHEMA FUNZIONALE									
CENTRALE TERMOFRIGORIFERA									
Revisione	Data	Descrizione				Redatto	Verificato	Approvato	R.C.
0	17-12-12	PRIMA EMISSIONE				SCACCIANTE	DAVOLIQU	N.A.	PERDUM
Nome File		Formato	Scala	Codice commessa	Tipologia commessa	Tipologia elaborato	Fase progetto	Parte (Frazioni)	Progressivo elaborato
PED-EP-004_0.DWG		AQ	1:-	12017	PE	DE	P	004	