

SEZIONE A-A



SEZIONE B-B

LEGENDA	
SIGLA	DESCRIZIONE
BM1	BOCCHETTA DI MANDATA 300x150
BM2	BOCCHETTA DI MANDATA 300x100
BM3	BOCCHETTA DI MANDATA 200x100
BR1	BOCCHETTA DI RIPRESA 300x150
BR2	BOCCHETTA DI RIPRESA 200x100
D1	DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE ø300
EV1	VALVOLA DI ESTRAZIONE ø150
VPC-M	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE DI MANDATA
VPC-R	REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE DI RIPRESA

NOTE
1 L'ALTEZZA MASSIMA DELLA GRIGLIA DEI DIFFUSORI D1 DEVE ESSERE INSTALLATA AD UN'ALTEZZA MASSIMA DA TERRA DI 4 m.
2 I CANALI RETTANGOLARI SARANNO DEL TIPO PRE-ISOLATO.
3 ALL'INTERNO DEI LABORATORI SARANNO INSTALLATI CANALI CIRCOLARI.
4 LA POSIZIONE DEI FANCOIL SARA' DEFINITA DURANTE LA FASE COSTRUTTIVA, IN ACCORDO ALLE INDICAZIONI DELLA DL

PROGETTISTA
ING. GUIDO DAVOGLIO
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LODI
N. 382

DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE

IMPRESA ESECUTRICE

CeAS
CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.r.l.
Viale Giustiniano, 10
20129 MILANO
TEL. +39 02 2020 221
FAX. +39 02 2951 2533
E-MAIL: ceas@flinzi-ceas.it
WEB: www.ceas.it

SISTEMA GESTIONE QUALITA'
AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2000
CERTIFICATO CQY
RILASCIATO DA
QUASAR CERTIFICATION S.R.L.
Progettazione ed esecuzione di lavori di ingegneria civile - strutturale, infrastrutturale, idraulica, ambientale, di rilievo, di monitoraggio, di coordinamento di progetto e progettazione integrata; calcolo specialistico strutturale e termotecnico; direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (DL-CSE).

COMMITTENTE
POLITECNICO DI MILANO
Amm. Centrale - Dip. di Energia - Area Tecnico Edilizia
Piazza Leonardo da Vinci 32 -20133 milano
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. R. Licari

PIANTA CHIAVE

OPERA DA ESEGUIRE
EDIFICIO LABORATORIO
per installazione di un calorimetro calibrato a due camere per il Dipartimento di Energia
Campus La Masa - Lambruschini

TITOLO ELABORATO
PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONI A-A B-B

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	R.C.
0	17-12-12	PRIMA EMISSIONE	SCACCIANTE	DAVOGLIO	N.A.	PERDONI

Nome File	Formato	Scala	Codice commesso	Tipologia commesso	Tipologia elaborato	Fase progett.	Parte d'impianto	Progressivo elaborato
PED-EP-017_0.DWG	A0	1:50	12017	PE	D	E	P	017