



LEGENDA	
SIGLA	DESCRIZIONE
FC	FAN-COIL
RAD	RADIATORE
AE	AEROTERMO
---	TUBAZIONI ACQUA ADDOLCITA - ACCIAIO ZINCATO
---	TUBAZIONI ACQUA FREDDA SANITARIA - ACCIAIO ZINCATO
---	TUBAZIONI ACQUA CALDA SANITARIA - ACCIAIO ZINCATO
---	SCARICO ACQUE NERE - PEAD
---	SCARICO ACQUE METEORICHE - PEAD
---	SCARICO CONDENSA - PEAD
---	SCARICO GLICOLE - PEAD
---	TUBAZIONI GAS METANO - ACCIAIO NERO PER INTERRO
---	TUBAZIONI GAS METANO PURO - ACCIAIO NERO PER INTERRO
---	TUBAZIONI ARIA COMPRESSA - ACCIAIO ZINCATO RIVESTITO
---	VENTILAZIONE - PEAD

- NOTE
- 1 GLI SCARICHI CONDENSA DEI FAN-COILS DEVONO ESSERE DOTATI DI SIFONE

2 LA POSIZIONE DEGLI ATTACCHI, ACQUA POTABILE, BOILER E SCARICO ALL'INTERNO DELLA CUCINA SARANNO DETERMINATI IN FASE DI COSTRUZIONE E IN ACCORDO CON LE INDICAZIONI DELLA DL

3 LA POSIZIONE ESATTA DEI FAN-COILS SARÀ DETERMINATA IN FASE COSTRUTTIVA E IN ACCORDO CON GLI ARREDI E COMUNQUE IN ACCORDO CON LE INDICAZIONI DELLA DL

PROGETTISTA
ING. GUIDO DAVOGLO
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LODI
N. 382

DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE

IMPRESA ESECUTRICE

CeAS

CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.r.l.

Viale Ombresano, 10
20129 - MILANO
TEL. +39 02 2020 221
FAX. +39 02 2951 2533
E-MAIL: ceas@first-ceas.it
WEB: www.ceas.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ
CONFORME ALLE NORME UNI EN ISO 9001
E UNI EN ISO 14001
ACCREDITATO DAL MINISTERO
DELLA SANITÀ E DELLA
PROTEZIONE SOCIALE
E DALLA REGIONE LOMBARDA
PER LA PROIEZIONE DI
EDIFICI E STRUTTURE
E PER LA PROIEZIONE DI
OPERE DI INFRASTRUTTURE
E PER LA PROIEZIONE DI
OPERE DI INFRASTRUTTURE
E PER LA PROIEZIONE DI
OPERE DI INFRASTRUTTURE

COMMITTENTE

POLITECNICO DI MILANO
Amm. Centrale - Dip. di Energia - Area Tecnico Edilizia
Piazza Leonardo da Vinci 32 - 20133 Milano

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. R. Licari

PIANTA CHIAVE

OPERA DA ESEGUIRE

EDIFICIO LABORATORIO
per installazione di un calorimetro
calibrato a due camere per il
Dipartimento di Energia
Campus La Masa - Lambruschini

TITOLO ELABORATO

PROGETTO ESECUTIVO
PIANTA PIANO PRIMO
IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	R.C.

0	17-12-12	PRIMA EMISSIONE	SCACCIANTE	DAVOGLIO	N.A.	PERDOMI
Nome File	Formato	Scala	Codice	Tipologia	Tipologia	Tipologia
PED-EP-015_0.DWG	A0	1:50	12017	PE	DE	P

015