| LEGENDA | |
|---|---|
| SIGLA | DESCRIZIONE |
| BM1 | BOCCHETTA DI MANDATA 300x150 |
| BM2 | BOCCHETTA DI MANDATA 300x100 |
| BM3 | BOCCHETTA DI MANDATA 200x100 |
| BR1 | BOCCHETTA DI RIPRESA 300x150 |
| BR2 | BOCCHETTA DI RIPRESA 200x100 |
| D1 | DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE ø300 |
| EV1 | VALVOLA DI ESTRAZIONE ø150 |
| VPC-M | REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE DI MANDATA |
| VPC-R | REGOLATORE DI PORTATA COSTANTE DI RIPRESA |
| S | SILENZIATORE |
| ST | SERRANDA TAGLIAFUOCO |
| GF | GRUPPO FRIGORIFERO |
| PDC | POMPA DI CALORE |

NOTE:

1 – I CANALI DI MANDATA E RIPRESA SARANNO DI TIPO PRE-ISOLATO

2 – LE POSIZIONI DEI FAN COILS SARANNO DEFINITE DURANTE LA FASE COSTRUTTIVA, IN ACCORDO ALLE INDICAZIONI DELLA DL

3 – LA RIPRESA DELL'ARIA ALL'INTERNO DEGLI UFFICI AVVERRA' DAI SERVIZI IGIENICI. L'ARIA DI RITORNO TRANSITERA' LA PORTA; L'ALTEZZA MINIMA DELLA SOGLIA DEVE ESSERE 20 mm.

4 – PER LE SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI FARE RIFERIMENTO AL DOC. N° PER-DE-003

5 – L'INSTALLAZIONE DEI CANALI E DELLE APPARECCHIATURE ALL'INTERNO DEI LABORATORI DOVRA' ESSERE COORDINATA CON GLI IMPIANTI PERTINENTI LE CAMERE DI PROVA ED IN ACCORDO ALLE INDICAZIONI DELLA DL

| PROGETTISTA | DIRETTORE DEI LAVORI | COMMITTENTE | IMPRESA ESECUTRICE |
|---|---|---|---|
| ING. GUIDO DAVOGLIO<br>ORDINE DEGLI INGEGNERI<br>DELLA PROVINCIA DI LODI<br>N. 382 | | | |

CeAS
CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.r.l.

Viale Giustiniano, 10
20129 MILANO
TEL. +39 02 2020 221
FAX. +39 02 2951 2533
E-MAIL: ceas@flinzi-ceas.it
WEB: www.ceas.it

SISTEMA GESTIONE QUALITA'
AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO DA CERTIQUALITY SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008 PER L'ATTIVITA' DI: Progettazione ed ispezione di servizi di ingegneria civile e strutturale, infrastrutturale, idraulica, ambientale, per la sicurezza e il coordinamento di progetto e progettazione integrata; calcolo specialistico strutturale e non strutturale; direzione lavori, sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (EA 34).

COMMITTENTE

POLITECNICO DI MILANO
Amm. Centrale - Dip. di Energia - Area Tecnico Edilizia
Piazza Leonardo da Vinci 32 -20133 milano

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. R. Licari

PIANTA CHIAVE

OPERA DA ESEGUIRE

EDIFICIO LABORATORIO
per installazione di un calorimetro
calibrato a due camere per il
Dipartimento di Energia

Campus La Masa - Lambruschini

TITOLO ELABORATO

PROGETTO ESECUTIVO
PIANTA PIANO TERRA
DISTRIBUZIONE CANALI ARIA

| Revisione | Data | Descrizione | Redatto | Verificato | Approvato | R.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 0 | 17-12-12 | PRIMA EMISSIONE | SCACCIANTE | DAVOGLIO | N.A. | PERDOMI |

| Nome File | Formato | Scala | Codice commesso | Tipologia commesso | Tipologia elaborato | Fase progett. | Parte d'impianto | Progressivo elaborato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED-EP-006_0.DWG | A0 | 1:50 | 12017 | PE | D | E | P | 006 |