



POLITECNICO
MILANO 1863

APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PER GLI EDIFICI DEL POLITECNICO DI MILANO NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO. Lotto 1 CIG N° 7428698385 - Lotto 2 CIG N° 74287194D9

CHIARIMENTI 3

D1) Buonasera, con la presente siamo a richiedere indicazioni circa le caratteristiche tecniche delle apparecchiature principali, quali: gruppi frigo, caldaie ecc....Ringraziando porgiamo cordiali saluti

R1) Si allega alla presente comunicazione file .zip per ciascun lotto contenti le caratteristiche delle apparecchiature principali.

D2) La nostra azienda, già effettuato il sopralluogo richiesto per la partecipazione, è intenzionata a partecipare alla procedura con ausilio dell’avalimento dei requisiti mancanti. l'impresa ausiliata è iscritta allo SDPAPA per la manutenzione degli impianti termoidraulici, ma non risulta invitata. come si può ovviare?

R2) Come previsto al paragrafo 1.4 del capitolato d’oneri ai fini della presentazione dell’“Offerta” è indispensabile per gli operatori economici essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A., prima dell’invio della lettera di invito, al Sistema dinamico della PA per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali ed invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa.

Come descritto inoltre all’art. 5.1.2 Procedimento di ammissione a regime del capitolato d’oneri del bando istitutivo:

“Durante l’intera durata del Sistema dinamico, la Consip S.p.A. procederà ai sensi dell’art. 55, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ad esaminare le domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento.

Consip potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti).

Si fa presente che l’operatore economico, che non sia stato ammesso allo SDA al momento dell’invio di una lettera di invito, non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico (neanche in forma consorziata o raggruppata); ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l’operatore abbia inoltrato la “Domanda di ammissione” successivamente all’invio della lettera di invito, sia nel caso in cui tale domanda sia stata inoltrata entro un



POLITECNICO
MILANO 1863

termine inidoneo a consentire alla Consip l'esame della domanda stessa secondo la tempistica sopra descritta.

In tali casi Consip S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del mancato invito. Stante quanto precede, a pena di esclusione, può presentare offerta per un Appalto specifico solo un operatore economico che risulti ammesso allo SDA per la categoria merceologica oggetto dello stesso Appalto Specifico, al momento dell'invio della lettera di Invito e invitato.

Questa regola si applica

- agli operatori economici che presentano offerta singolarmente,***
- agli operatori che siano parte (quali capogruppo mandatario, mandanti o consorziati) di un RTI o di un Consorzio ordinario,***
- ai Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, rispetto tanto al Consorzio quanto alle consorziate esecutrici,***
- alle Aggregazioni con e senza personalità giuridica, rispetto tanto all'Aggregazione quanto a tutte le imprese retiste esecutrici,***
- sia, nel caso di avvalimento, all'Impresa ausiliaria.***

La regola suddetta si applica anche nel caso in cui partecipi al singolo AS un RTI che preveda una combinazione delle suddette forme (ad es. nel caso in cui di un RTI sia mandatario o mandante un Consorzio stabile che agisca con Consorziate esecutrici).

Nel caso in cui presentino offerta, in qualsiasi forma ed in qualsiasi ruolo, operatori economici che non sono stati ammessi al momento dell'invito per il singolo Appalto Specifico, essi saranno esclusi dalla gara unitamente ai soggetti (Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Consorzi stabili, ausiliate ecc.) con i quali essi partecipano."

D3) Buongiorno, in riferimento alla nostra richiesta del 6 Aprile c.m, con la presente la scrivente società ribadisce la necessità di un elenco riportante le caratteristiche principali delle apparecchiature presenti presso le strutture universitarie (gruppi frigo, uta, caldaie ecc.), al fine di poter valutare correttamente i costi gestionali manutentivi. Per quanto sopra, si resta in attesa di vostre comunicazioni in merito e vista l'imminente scadenza della gara (17/04/2018), chiede una congrua proroga dei termini di consegna di almeno 30 giorni al fine di predisporre un progetto offerta all'altezza delle aspettative di codesto Spettabile Ente. Ringraziando, si porgono distinti saluti.

R3) In merito alla richiesta di un elenco riportante le caratteristiche principali delle apparecchiature presenti presso le strutture universitarie si rimanda alla risposta R1) e relativi allegati.

In merito alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte si conferma la data del 26/04/2018 alle ore 14:00



POLITECNICO
MILANO 1863

D4) Buongiorno la presente per comunicare che non si riesce a compilare la Scheda tecnica: Servizi di presidio tecnologico - lotto 1 dal menu' tendina non è possibile ne scrivere parole ne scrivere numeri e sono campi obbligatori. Si rimane in attesa di celere riscontro

R4) Dopo nostra verifica con Consip confermiamo che l'anomalia riscontrata è stata risolta e il sistema telematico di gara è compilabile correttamente.

Chiediamo cortesemente in caso di ulteriori anomalie d'essere nuovamente contattati.

D5) Buongiorno, con la presente chiediamo se è necessario procedere con l'emissione dell'appendice di proroga alla cauzione provvisoria. Restiamo in attesa di riscontro. Saluti

R5) Si comunica inoltre che non è richiesta appendice di proroga alla cauzione provvisoria a seguito della nuova data di presentazione delle offerte.

D6) Buongiorno, in merito al Criterio tabellare A.2.3 si chiede di specificare per quante figure sia necessario dimostrare il possesso della certificazione dei requisiti di cui alla normativa UNI 11554:2014. Grazie.

R6) È richiesto di dimostrare il possesso della certificazione di cui alla normativa UNI 11554:2014 per tutto il personale adibito al servizio di presidio tecnologico.

D7) Buonasera, si chiede conferma che pur avendo indicato al paragrafo 2.1 del Capitolato d'Oneri i costi stimati per la manodopera, questi ultimi non siano vincolanti in termini di livello contrattuale (5° superiore) non essendo richiesto nei documenti di gara un livello contrattuale minimo da garantire per il personale. Grazie.

R7) Per entrambi i lotti Si comunica che in merito al servizio di presidio tecnologico per la manutenzione correttiva a guasto e per la conduzione e regolazione degli impianti deve essere garantito personale con almeno il 5° livello.

Per la manutenzione ordinaria preventiva deve essere garantito personale con almeno il 3° livello.

Il RUP