


Rif: centrale termica Politecnico di Milano

N.2 identici. dispositivo per il controllo continuo del livello di liquido (acqua addolcita temperatura $10 \div 30^\circ\text{C}$)

Strumento LEVELFLEX FMP51 - Strumento pre-tarato in fabbrica

ATTACCO PROCESSO
MANICOTTO FILETTATO
FERMATA, DIAMETRO $1\frac{1}{2}$ "
MANICOTTO ALTEZZA 30 mm



Campo di lavoro richiesto da $0,47 \div 3,43$ m