


Ref: centrale termica Politecnico di Milano
N.2 identici: dispositivo per il controllo del livello di liquido (acqua addolcita $10 \div 110^{\circ}\text{C}$)
strumento LEVELFLEX FHP51 - strumento prelevato in fabbrica



Campo di lavoro richiesto da $\phi \div 1.800 \text{ mm}$