


CENTRALE RIVELAZIONE GAS CENTRALE TERMICA

PROCEDURA RESET ALLARMI :



1 – IN CASO DI ALLARME IL DISPLAY SI ILLUMINA DI ROSSO E VISUALIZZA IL SENSORE CHE HA GENERATO L'EVENTO


2 – PREMERE TASTO TACITAZIONE BUZZER  PER TACITARE IL PANNELLO E POTER PASSARE ALL'OPERAZIONE SUCCESSIVA

3 – PREMERE TASTO RESET  LA CENTRALE CHIEDERA' DI INSERIRE UNA PASSWORD DI LIVELLO 2

4 – DIGITARE 5 VOLTE IL TASTO F2  E PREMIER ENTER 

CENTRALE RIVELAZIONE GAS CENTRALE TERMICA

PROCEDURA DI ESCLUSIONE SENSORE :



1 – PREMERE TASTO “ESCL” F3  PER ENTRARE NEL MENU ESCLUSIONI

2 – DIGITARE PASSWORD DI LIVELLO 2 (5 VOLTE TASTO F2 )

3- SELEZIONARE A DISPLAY LA VOCE “MODIFICA” E CONFERMARE CON ENTER 

4 – SELEZIONARE CON I TASTI F1-F2 LA LINEA LOOP ED IL NUMERO DI

SENSORE DA ESCLUDERE E CONFERMARE CON ENTER



5 – IL DISPLAY VISUALIZZERA' IL SENSORE SELEZIONATO

6 – MUOVERSI CON FRECCIA IN BASSO



SULLA VOCE ESCLUDI E

PREMERE ENTER



7 – MODIFICARE LA VOCE "NO" IN "SI" AGENDO CON LA FRECCIA IN

BASSO



8 – IL SENSORE E' STATO ESCLUSO MUOVERSI CON LA FRECCIA

INDIETRO FINO A TORNARE ALLA VISUALIZZAZIONE BASE



PASSWORD DI SISTEMA :

LIVELLO 1 - 5 VOLTE TASTO F1



LIVELLO 2 - 5 VOLTE TASTO F2



LIVELLO 3 - 5 VOLTE TASTO F3



CENTRALE RIVELAZIONE GAS CENTRALE TERMICA

LEGENDA LED DI SEGNALAZIONE :



IN SEQUENZA :

- LED PREALLARME 1 (ROSSO)
- LED PREALLARME 2 (ROSSO)
- LED ALLARME GENERALE (ROSSO)
- LED ESCLUSIONI – SENSORI ESCLUSI NEL SISTEMA (GIALLO)
- LED TEST – TEST CENTRALE IN CORSO (GIALLO)
- LED TENSIONE PRESENTE (VERDE)
- LED SISTEMA - GUASTO DI SISTEMA IN CORSO (GIALLO)
- LED ALIMENTAZIONI – GUASTO ALIMENTAZIONE IN CORSO (GIALLO)
- LED DISPERSIONE A TERRA – GUASTO DISPERSIONE (GIALLO)
- LED SIRENA – USCITA SIRENA ESCLUSA (GIALLO)
- LED TRASMISSIONE GUASTI (GIALLO)
- LED TRASMISSIONE ALLARMI (GIALLO)
- LED RITARDI ATTIVI (GIALLO)
- LED SIRENE TACITATE (GIALLO)