


## CAMERA DI PROVA BOX COLD SPRAY

## ELENCO QUADRI E CAVI

3								
2								
1								
0	19/07/18	ES	Progetto esecutivo	18-008-PM	DAVM	PJ		
REV	DATA	FASE PROG.	FINALITÀ DELL'EMISSIONE / CONTENUTO	COMMESSA	REDATTO	CONTROLLATO	PER RICEVUTA	PER ACCETTAZIONE

CLIENTE <b>POLITECNICO DI MILANO</b>				CODICE DOC. <b>ELECAVI</b>		TITOLO <b>CAMERA DI PROVA BOX COLD SPRAY</b>			
INSEDIAMENTO / LOTTO <b>DIPARTIMENTO DI MECCANICA</b>				 <b>Sinergo</b> enterprise WWW.SINERGO.IT					
SETTORE / AREA <b>IMPIANTO ELETTRICO</b>									
<b>EDIFICIO B16</b>				RESP. PROGETTO Dott. Ing. Paolo M. Junginger Albo Ingg. Milano A14582		IDENTIFICATIVO DOCUMENTO <b>PM.18008.Ee301</b> / 0			
SCALA	DIS.	CONTR.	REV. DEL	VALIDITA'	LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MATERIALE DEL DOCUMENTO È RISERVATA				
	davm	PJ	15/06/2017	ESECUTIVO	→ 2				



ALIMENTAZIONI										
Progress.	PERTINENZA	UBICAZIONE	QUADRI			CIRCUITI DI POTENZA				NOTE
			SIGLA	DENOMINAZIONE	FUNZIONE	SISTEMA				
	PERTINENZA	UBICAZIONE	SIGLA	DENOMINAZIONE	FUNZIONE	SISTEMA	Tensione	Fasi	Freq.	NOTE
01	Politecnico di Milano	Edificio B16	Q.SPR	Quadro alimentazione apparecchiature box cold spray	Potenza	TN-S	400V	3F+N	50 Hz	Di nuova fornitura

ELENCO CAVI											
Cod Cavo	servizio	Da	A	FASI / SIST DI DISTR	SEZIONE CAVO	CAVO TIPO	Lungh. [m]	Stato cavo	Percorso	cavi	rifCavo
04-B16-001	norm	Blindosbarra	Q.SPR	LLLN / TN-S	5G16	FTG10(O)M1	20	Di nuova fornitura	Edificio B16	1	FTG5G16
04-B16-010	norm	Q.SPR	Control Cabinet	LLLN / TN-S	5G25	FG16(O)R16	10	Di nuova fornitura	Edificio B16 Box Cold spray	1	FG16-5G25
04-B16-011	norm	Q.SPR	Prese	LLLN / TN-S	3G6	FG16(O)R16	10	Di nuova fornitura	Edificio B16 Box Cold spray	1	FG16-3G6
04-B16-012	norm	Q.SPR	Estrattore	LLLN / TN-S	3G2.5	FG16(O)R16	10	Di nuova fornitura	Edificio B16 Box Cold spray	1	FG16-3G2.5
04-B16-013	norm	Q.SPR	Water Chiller	LLLN / TN-S	5G6	FG16(O)R16	10	Di nuova fornitura	Edificio B16 Box Cold spray	1	FG16-5G6
04-B16-014	norm	Q.SPR	Impianto Luce e servizi	LLLN / TN-S	3G2.5	FG16(O)R16	10	Di nuova fornitura	Edificio B16 Box Cold spray	1	FG16-3G2.5