

Quesito 1

Buongiorno, con la presente siamo a porre i seguenti quesiti:

1. Chiediamo se il progetto deve rispettare il Decreto Ministeriale 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo."

In caso della risposta positiva si chiede, con il riferimento all'art. 3.1 "Distribuzione dei posti a sedere" della sopracitata normativa, se fosse possibile modificare la geometria della tribuna telescopica riportata sull'allegato n.11 nei seguenti modi:

- aggiungere il corridoio posteriore (largh. min. 1,20m) eliminando l'ultima fila di sedute ed aggiungere un corridoio intermedio tra le prime 10 file con la posizione da definirsi (largh. min. 1,20 m)
- per recuperare alcuni posti persi si potrebbe aggiungere n. 1 fila da 16 posti, allungando così la tribuna nella posizione aperta per un totale di 1,20+0,90m. Tale soluzione necessita la verifica dell'altezza della quota del solaio.

2. Con il riferimento all'art. 1.3 "Disposizione delle sedute" del Capitolato Tecnico Aula De Carli, che descrive la composizione del sistema della tribuna telescopica con le seguenti caratteristiche: "nr. 12 file di cui 48 da 4 posti", siamo a chiedere se dobbiamo rispettare la batteria da 4 posti oppure la batteria da 16 posti come viene riportata sull'allegato n.11? (A ns. parere di difficile apertura.) Si precisa che il posizionamento delle batterie a 4 posti necessita l'ulteriore spazio per il doppio bracciolo e quindi anche qui andrebbe modificata la geometria della tribuna.

In attesa di un Vs. cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.

Risposta quesito 1

Buongiorno,

di seguito si risponde ai quesiti pervenuti.

- 1) la destinazione universitaria/scolastica non rientra nel D.M. 19/08/1996. Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le "scuole" sono ricomprese al punto 67 (nel caso specifico l'aula De Carli rientra nell'attività 67 categoria C).
- 2) abbiamo inserito blocchi da 4 posti poiché riteniamo opportuno che la movimentazione manuale delle sedute (apertura e chiusura) venga eseguita agevolmente da una sola persona, pertanto qualora si volesse aumentare il numero di sedute su sbarra, non vi è alcun problema a condizione che il blocco di sedute possa essere gestito in fase di apertura e chiusura da una sola persona.

Cordiali saluti

Il RUP