



POLITECNICO
MILANO 1863

**FORNITURA E POSA DI UN NUOVO REFRIGERATORE D'ACQUA PRESSO
L'EDIFICIO 8 DEL POLITECNICO DI MILANO - CIG 8536044658
CUP D42G19001050005**

L'Errata corrige è stata inviata in formato elettronico, firmato digitalmente attraverso la funzione "comunicato" nell'area riservata alla Stazione Appaltante in riferimento alla procedura MEPA RDO n° n° 2699480.

L'Errata corrige è inoltre visibile è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile che sul sito <http://www.polimi.it/impresepartecipaaunagara/> della Stazione Appaltante.

ERRATA CORRIGE

PREMESSA

Il presente Errata Corrige viene disposto a seguito di un mero errore di battitura del valore EER richiesto indicato nel progetto allegato in sede di gara, come indicato dalla comunicazione del progettista in allegato.

Il valore di EER riportato nella documentazione a base di gara pari a 3,5 kW/kW, trattasi di un errore di battitura nella compilazione nella tabella "Griglia Parametri".

L'intervallo di valore di EER da considerare dovrà essere compreso tra 3,1÷ 5 espresso in kW/kW

Tale chiarimento, a seguito dell'errore di battitura sopra richiamato, non inficia tecnicamente la scelta dell'apparecchiatura e ne garantisce le medesime prestazioni richieste in progetto

In ragione di quanto sopra esposto si rende necessario di apportare alcune modifiche precisazioni al disciplinare di gara ed allegati dell'Appalto di cui sopra.

- DISCIPLINARE DI GARA - CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO

1) Art. 1.1 - Caratteristiche tecniche minime obbligatorie refrigeratori d'acqua

- EER: 3,5÷5 (Valore massimo ammesso compreso);

deve intendersi sostituito come segue:

- EER: 3,1÷5 (Valore massimo ammesso compreso);



2) All. 2 - Caratteristiche tecniche prodotti offerti

COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)	OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI	CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO
EER	Si	Valore massimo ammesso compreso	3,5÷5	

deve intendersi sostituito come segue:

COMPONENTI, CARATTERISTICHE (SPECIFICHE TECNICHE)	OBBLIGATORIA PER IL FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI	CARATTERISTICHE PRODOTTO OFFERTO
EER	Si	Valore massimo ammesso compreso	3,1÷5	

Si allega alla presente il nuovo allegato n.2 corretto, da utilizzare secondo le modalità previste all'art. 11.1 "Schede tecniche prodotti, caratteristiche offerta e dichiarazione di accettazione". Tale allegato dovrà essere caricato nel formato corretto nella sezione dedicata del portale Mepa.

Il R.U.P.

Arch. Gennaro Leanza

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente