

	A	C	D	E	I	J	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	flusso della lampada scelta (lm)	Dimensione X	Dimensione Y	Dimensione h	indice del locale	APPROSSIMAZIONE dell'indice in automatico	Em (lx)	Disuniformità	ku scelto in automatico	N lampade illuminazione ordinaria
10																
11	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W 24															
12		02	e esterni		8	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13		02	e esterni		1	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14		02	ta		14	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15		02	P1008	Esterno transito	1	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	1987 MINI Rodio LED - asimmetrico 414910-00 - 54W 54															
17		02	e esterni		54	1987 MINI Rodio LED - asimmetrico 414910-00 - 54W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	3F 2LX157222D Linux DR2x22/940 LED DALI UGR L1178 152															
19		02	P1077	Aula 2.0.1	36	3F 2LX157222D Linux DR2x22/940 LED DALI UGR L1178	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20		02	P1001	Aula 2.1.1	21	3F 2LX157222D Linux DR2x22/940 LED DALI UGR L1178	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21		02	P1002	Aula 2.1.2	21	3F 2LX157222D Linux DR2x22/940 LED DALI UGR L1178	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22		02	P1003a	Aula 2.1.3	14	3F 2LX157222D Linux DR2x22/940 LED DALI UGR L1178	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23		02	P2001	Aula 2.2.2	18	3F 2LX157222D Linux DR2x22/940 LED DALI UGR L1178										
24		02	P2002b	Aula 2.2.3	21	3F 2LX157222D Linux DR2x22/940 LED DALI UGR L1178										
25		02	P2002c	Aula 2.2.4	21	3F 2LX157222D Linux DR2x22/940 LED DALI UGR L1178	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
26	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regc 115															
27		02	***	Stampante	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
28		02	PT045b		1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
29		02	PT049	Magazzino	4	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30		02	PT069d	Transito	6	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31		02	de	Bagni	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
32		02	PT036d	Bagni	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33		02	PTS001c	Transito	8	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34		02	PTS049	Bagni	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35		02	037abcd	Bagni	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36		02	P1023	Transito	3	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37		02	P1052	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38		02	P1003e	Transito	24	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
39		02	d	Bagni	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40		02	PS005b	Deposito	4	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41		02	e,f	Bagno	4	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42		02	PS034c	Cucina	6	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43		02	PS034a,b	Cucina	15	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44		02	PS033f	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45		02	PS006	Transito	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46		02	d	Bagno	4	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
47		02	PS054	Mensa	5	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
48		02	PS059a	Mensa	9	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
49		02	PS042	Lavaggio	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

	A	C	D	E	I	J	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
10	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o simile	flusso della lampada scelta (lm)	Dimensione X	Dimensione Y	Dimensione h	indice del locale	APPROSSIMAZIONE dell'indice in automatico	Em (lx)	Disuniformità	ku scelto in automatico	N lampade illuminazione ordinaria
50		02	PS059cde	Deposito	4	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
51		02	PS059b	Deposito	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
52		02	PS077b	Deposito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
53	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regc				36											
54		02	PT069c	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
55		02	PT069b	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI	3320	3.7	3.0	2.5	0.662686567	0.8	480	0.8	0.423	3.9935779
56		02	PT069f	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
57		02	PT069g	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
58					10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
59		02			10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI, pendinato	3320	2.7	3.5	2.0	0.763570275	0.8	480	0.8	0.423	3.4010173
60	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regc				72											
61		02	PT070	Ufficio	10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2930	5.5	5.3	2.5	1.07962963	1.25	480	1.25	0.513	9.7987619
62		02	PT027a	Ambulatorio	15	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
63		02	PT036a	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
64		02	PTS006	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2930	3.6	2.2	2.0	0.682758621	0.8	480	0.8	0.423	3.228753
65		02	PTS007	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
66		02	PTS008	Ufficio	9	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
67		02	PTS001a	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
68		02	PTS001b	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
69		02	PTS001e	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
70		02	P1005e	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2930	2.6	3.6	2.5	0.603870968	0.8	480	0.8	0.423	3.815799
71		02	P1007	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2930	2.5	4.4	2.5	0.637681159	0.8	480	0.8	0.423	4.4843792
72	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regc				74											
73		02	PT056	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3320	3.8	5.0	2.5	0.863636364	1	480	1	0.47	6.1522686
74		02	PT047a	Sala Riunioni	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3320	5.4	3.3	2.5	0.819310345	1	480	1	0.47	5.7701804
75		02	PTS002	Sala Riunioni	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3320	3.6	5.2	2.0	1.063636364	1.25	480	1.25	0.513	5.553516
76		02	PTS001d	Ufficio	9	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
77		02	P1026	Aula Studio	15	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3320	5.6	8.9	2.5	1.374896552	1.5	480	1.5	0.544	13.943079
78		02	P1004l	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3320	3.5	4.8	2.5	0.809638554	1	480	1	0.47	5.4399007
79		02	P2003a	Aula 2.2.5	26	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
80	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regc				292											
81		02	PT057	Sala Audio/Video	2	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	3.0	2.7	2.5	0.568421053	0.6	480	0.6	0.364	3.0719927
82		02	PT055	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.6	3.5	2.5	0.861538462	1	480	1	0.47	5.7569805
83		02	PT051	Sala Video	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	4.6	6.3	2.5	1.063486239	1.25	480	1.25	0.513	7.7986165
84		02	PT045a	Sala Video	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	4.6	3.0	2.5	0.726315789	0.8	480	0.8	0.423	4.5037603
85		02	PT052	Ufficio	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	4.2	7.0	2.5	1.052229299	1.25	480	1.25	0.513	7.9385502
86		02	PT044	Ufficio	11	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	4.6	9.0	2.5	1.209836066	1.25	480	1.25	0.513	11.033239
87		02	PT068	Ufficio	10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	6.5	5.7	2.5	1.214754098	1.25	480	1.25	0.513	9.9702809
88		02	PT069a	Ufficio	5	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.5	2.7	2.5	0.724390244	0.8	480	0.8	0.423	4.8464377

	A	C	D	E	I	J	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	flusso della lampada scelta (lm)	Dimensione X	Dimensione Y	Dimensione h	indice del locale	APPROSSIMAZIONE dell'indice in automatico	Em (lx)	Disuniformità	ku scelto in automatico	N lampade illuminazione ordinaria
10																
89		02	PT069a	Ufficio	5	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.5	2.7	2.5	0.724390244	0.8	480	0.8	0.423	4.8464377
90		02	PT035	Reception	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.7	3.3	2.5	0.836	1	480	1	0.47	5.524939
91		02	PT032	Ufficio	2	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	3.9	3.1	2.5	0.695795455	0.8	480	0.8	0.423	3.9965977
92		02	PTS023a	Ufficio	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.5	5.8	2.0	1.411504425	1.5	480	1.5	0.544	8.0952139
93		02	PTS024b	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.5	2.8	2.0	0.927710843	1	480	1	0.47	4.5233418
94		02	PTS024a	Sala Riunioni	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.4	3.9	2.0	1.132258065	1.25	300	1.25	0.513	3.5420735
95		02	PTS026a	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.8	2.7	2.0	0.921176471	1	480	1	0.47	4.5997099
96		02	PTS043	Ufficio	9	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	6.6	5.7	2.0	1.529268293	2	480	2	0.589	8.8173899
97		02	PTS042	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	6.4	3.4	2.0	1.110204082	1.25	480	1.25	0.513	5.8556899
98		02	P1046	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.6	3.1	2.5	0.79816092	0.8	480	0.8	0.423	5.6655999
99		02	P1047b	Ufficio	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	8.3	3.1	2.5	0.902807018	1	480	1	0.47	7.5575056
100		02	P1019a	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	8.6	8.6	2.5	1.718999418	2	480	2	0.589	17.314616
101		02	P1047a	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.3	3.1	2.5	0.782380952	0.8	480	0.8	0.423	5.3620856
102		02	P1048	Ufficio	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	8.2	3.1	2.5	0.899823009	1	480	1	0.47	7.4664513
103		02	P1019c	Ufficio	5	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.9	3.5	2.5	0.878723404	1	480	1	0.47	6.0653902
104		02	P1019d	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.5	4.0	2.5	0.926315789	1	480	1	0.47	6.4619169
105		02	P1024	Mensa	2	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	2.5	4.0	2.5	0.615384615	0.8	300	0.8	0.423	2.0397465
106		02	P1049	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.4	3.1	2.5	0.787764706	0.8	480	0.8	0.423	5.463257
107		02	P1025	Aula Studio	12	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	7.6	6.3	2.5	1.377841727	1.5	480	1.5	0.544	12.150434
108		02	P1027	Aula Studio	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	3.7	8.0	2.5	1.007280514	1.25	480	1.25	0.513	7.9116399
109		02	P1004e	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.7	2.7	2.5	0.732857143	0.8	480	0.8	0.423	5.0226718
110		02	P1003f	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	4.0	3.0	2.5	0.685714286	0.8	480	0.8	0.423	3.9163133
111		02	P1003d	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	4.3	3.0	2.5	0.706849315	0.8	480	0.8	0.423	4.2100368
112		02	P1003c	Ufficio	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	7.6	4.0	2.5	1.048275862	1.25	480	1.25	0.513	8.1807433
113		02	P1003g	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	4.0	2.5	2.5	0.615384615	0.8	480	0.8	0.423	3.2635944
114		02	P1003h	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	4.0	2.5	2.5	0.615384615	0.8	480	0.8	0.423	3.2635944
115		02	P1003b	Ufficio	3	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.2	2.3	2.5	0.637866667	0.8	480	0.8	0.423	3.9032589
116		02	P1004a	Ufficio	3	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	4.5	2.5	2.5	0.642857143	0.8	480	0.8	0.423	3.6715437
117		02	P1004b	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	3.0	4.0	2.5	0.685714286	0.8	480	0.8	0.423	3.9163133
118		02	P1004n	Sala Riunioni	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	6.0	3.7	2.5	0.915463918	1	480	1	0.47	6.5206616
119	02	P1004d	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	4.9	2.5	2.5	0.662162162	0.8	480	0.8	0.423	3.9979031	
120	02	P1005a	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.0	4.0	2.5	0.888888889	1	480	1	0.47	5.8744699	
121	02	P1005h	Archivio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	3.4	2.6	2.5	0.589333333	0.6	480	0.6	0.364	3.3526439	
122	02	P1005b	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	4.0	3.0	2.5	0.685714286	0.8	480	0.8	0.423	3.9163133	
123	02	P1005c	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	4.0	3.0	2.5	0.679136691	0.8	480	0.8	0.423	3.8510414	
124	02	P1005d	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	4.8	3.2	2.5	0.768	0.8	480	0.8	0.423	5.012881	
125	02	P1005f	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	3.0	4.0	2.5	0.685714286	0.8	480	0.8	0.423	3.9163133	
126	02	P1006	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	2.7	5.7	2.5	0.732857143	0.8	480	0.8	0.423	5.0226718	
127	02	P2003e	Ufficio	2	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

[illegible]

	A	C	D	E	I	J	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	flusso della lampada scelta (lm)	Dimensione X	Dimensione Y	Dimensione h	indice del locale	APPROSSIMAZIONE dell'indice in automatico	Em (lx)	Disuniformità	ku scelto in automatico	N lampade illuminazione ordinaria
10																
167	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80 34															
168		02	PS082	Deposito	1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
169		02	PS005d,c	Deposito	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
170		02	f,g	Deposito	4	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
171		02	PS015b	Scala	1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
172		02	PS015b	Scala	1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
173		02	PS026	Deposito	1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
174		02	PS025b,c	Bagno	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
175		02	PS075	Transito	3	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
176		02	PS075	Transito	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
177		02	PS045a	Transito	1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
178		02	PS045b,d	Transito	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
179		02	PS049bc	Bagni	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
180	02	PS061	Deposito	3	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
181	02	PS064a	Transito	4	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
182	02	PS094	Transito	5	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
183	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80 118															
184		02	PT065	Archivio	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
185		02	PTS056	Locale Tecnico	6	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
186		02	P1031		3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
187				Vano Tecnico	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
188		02	P2012a	Deposito		3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
189		02	PS013	Deposito	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
190		02	PS009	Deposito	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
191		02	PS011	Deposito	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
192		02	PS011a	Deposito	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
193		02	PS014a	Transito	11	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
194		02	PS014c	Deposito	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
195		02	PS022	Transito	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
196		02	PS022	Deposito	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
197		02	PS025a	Bagno	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
198		02	PS027	Transito	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
199		02	PS033a	Transito	7	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
200		02	PS029g	Deposito	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
201		02	PS033b	Deposito	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
202		02	PS033c	Deposito	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
203		02	PS033g	Transito	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
204	02	e	Locale tecnico	5	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
205	02	PS036a	Locale tecnico	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

[illegible]

	A	C	D	E	I	J	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	flusso della lampada scelta (lm)	Dimensione X	Dimensione Y	Dimensione h	indice del locale	APPROSSIMAZIONE dell'indice in automatico	Em (lx)	Disuniformità	ku scelto in automatico	N lampade illuminazione ordinaria	
10																	
245		02	PS065	Deposito	3	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
246		02	PS002	Deposito	6	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
247	3F Travetta LED DI 1x30W LGS - DALI-CRI90 cod 11571, ic 126																
248		02	PTS034a	Ufficio	7	3F Travetta LED DI 1x30W LGS - DALI-CRI90 cod 11571, idoneo per VIDEOTERMINALI	3102	4.3	8.0	2.5	1.110204082	1.25	300	1.25	0.513	6.7471041	
249		02	PT063a	Locale Tecnico	3	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	3846	5.4	2.6	2.5	0.702	0.8	300	0.8	0.423	2.725305	
250		02	PT026	Ufficio	2	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	3846	2.8	3.2	2.5	0.588426396	0.6	480	0.6	0.364	3.1378097	
251		02	PT006	Ufficio	6	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	3846	4.7	5.7	2.5	1.030384615	1.25	480	1.25	0.513	6.8606253	
252		02	PTS031a	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	3846	5.0	2.7	2.5	0.701298701	0.8	300	0.8	0.423	2.6204856	
253		02	PTS031b	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	3846	5.0	2.5	2.5	0.666666667	0.8	300	0.8	0.423	2.4263755	
254		02	PTS033	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
255		02	PTS037		3	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	3846	4.8	3.5	2.5	0.809638554	1	300	1	0.47	2.9349438	
256		02	PTS038		9	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	3846	6.1	9.4	2.5	1.479741935	1.5	300	1.5	0.544	8.6546032	
257		02	PTS027		1	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
258		02			10	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	3846	2.7	3.5	2.0	0.763570275	0.8	480	0.8	0.423	2.9358756	
259		02	PT027b	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	4.0	4.3	2.5	0.828915663	1	480	1	0.47	3.8449743	
260		02	PT017d	Ufficio	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.9	3.9	2.5	0.93791411	1	480	1	0.47	5.1263344	
261		02	PT017b	Ufficio	5	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	4.3	5.5	2.5	0.961733607	1	480	1	0.47	5.2457745	
262		02	PT017c	Ufficio	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.2	5.1	2.5	1.029902913	1.25	480	1.25	0.513	5.4314903	
263		02	PT013a	Ufficio	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.6	3.9	2.5	0.919578947	1	480	1	0.47	4.8822232	
264		02	PT011	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.0	3.7	2.5	0.850574713	1	480	1	0.47	4.1355828	
265		02	PT092	Ufficio	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	3.2	3.6	2.5	0.677647059	0.8	480	0.8	0.423	2.8613762	
266		02	PTS012	Laboratorio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	3.9	3.1	2.0	0.869744318	1	480	1	0.47	2.7375323	
267		02	PTS016	Mensa	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
268		02	PTS011	Laboratorio	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	7.8	5.0	2.0	1.5234375	2	480	2	0.589	6.9568424	
269		02	PTS017c	Laboratorio	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	2.7	3.5	2.0	0.763570275	0.8	480	0.8	0.423	2.3479678	
270		02	PTS018	Sala Riunioni	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.2	3.5	2.0	1.03699422	1.25	480	1.25	0.513	3.6742434	
271		02	PTS009	Laboratorio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.2	4.6	2.0	1.220408163	1.25	480	1.25	0.513	4.8989913	
272	02	PTS010	Laboratorio	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
273	02	PTS040b		1	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
274	02	PTS040c	Laboratorio	9	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	10.5	4.3	2.0	1.525337838	2	480	2	0.589	8.053883		
275	02			10	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	2.7	3.5	2.0	0.763570275	0.8	480	0.8	0.423	2.3479678		
276	3F Zeta D 2x18W cod 10874 44																
277		02	PT017af	Transito	9	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
278		02	PT003	Transito	8	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
279		02	PTS019a	Transito	8	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
280		02	P2008	Transito	7	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
281		02	P2007	Transito	7	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
282		02	P2006	Transito	5	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
283	3F Zeta D 2x22W 1																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]