

	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					1931	1487	443	77,598.85 €	24.58%
10	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
11	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W					22			588.66 €	
12		06	Esterni		13	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W	13	0	347.84 €	6.45%
13		06	Atrio interno		9	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W	9	0	240.82 €	6.45%
14	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W					69			1,846.25 €	
15		06	P3019b	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	1	0	26.76 €	24.19%
16		06	PT002a	Bagno	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	1	0	26.76 €	24.19%
17		06	PT003ab	Bagno	3	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	3	0	80.27 €	24.19%
18		06	PR060b	Transito	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	2	0	53.51 €	24.19%
19		06	P1017	Transito	24	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	24	0	642.17 €	24.19%
20		06	P1S003	Transito	22	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	22	0	588.66 €	24.19%
21		06	P2007	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	1	0	26.76 €	24.19%
22		06	P2034	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	1	0	26.76 €	24.19%
23		06	P3019c	Transito	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	2	0	53.51 €	24.19%
24		06	P3008c	Transito	4	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	4	0	107.03 €	24.19%
25		06	P4010a	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	1	0	26.76 €	24.19%
26		06	P4009a	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	1	0	26.76 €	24.19%
27		06	P4009b	Transito	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	2	0	53.51 €	24.19%
28		06	P5010a	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	1	0	26.76 €	24.19%
29		06	P5010b	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	1	0	26.76 €	24.19%
30		06	P5011a	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	1	0	26.76 €	24.19%
31		06	P5011b	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	1	0	26.76 €	24.19%
32	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI, pendì					15			1,125.53 €	
33		06			10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI, pendinato	0	10	871.05 €	29.09%
34		06	P1S002	Ufficio	5	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI, pendinato	3	2	254.48 €	21.59%
35	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI					307			15,033.74 €	
36		06	P1065	Ufficio	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	6	2	334.75 €	25.86%

	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					1931	1487	443	77,598.85 €	24.58%
10	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
37		06	P1051a	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	4	0	107.03 €	19.78%
38		06	P1050b	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	6	0	160.54 €	19.78%
39		06	P1050c	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	6	0	160.54 €	19.78%
40		06			10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	0	10	871.05 €	36.09%
41		06	P1S016	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
42		06	P3018	Ufficio	2	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	1	1	113.86 €	30.23%
43		06	P3016b	Non acc	1	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	0	1	87.10 €	36.09%
44		06	PR060a	Ufficio	5	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3	2	254.48 €	28.64%
45		06	PR060c	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	4	2	281.24 €	27.47%
46		06	PR062	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	4	2	281.24 €	27.47%
47		06	PR064a	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	4	2	281.24 €	27.47%
48		06	PR059	Ufficio	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	4	4	455.45 €	30.23%
49		06	PR083	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	6	0	160.54 €	19.78%
50		06	PR084a	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	4	2	281.24 €	27.47%
51		06	P1056	Ufficio	12	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	10	2	441.78 €	24.07%
52		06	P1015c	Ufficio	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	6	576.14 €	33.52%
53		06	P1020a	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
54		06	P1020b	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
55		06	P1020c	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
56		06	P1021	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
57		06	P1024a	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
58		06	P1024b	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
59		06	P1024c	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
60		06	P1024d	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
61		06	P1028	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
62		06	P1030	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	4	401.93 €	32.52%

	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					1931	1487	443	77,598.85 €	24.58%
10	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
63		06	P1031	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
64		06	P1024e	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	4		107.03 €	19.78%
65		06	P1024f	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	4		107.03 €	19.78%
66		06	P1024g	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	4		107.03 €	19.78%
67		06	P1020d	Ufficio	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	4	4	455.45 €	30.23%
68		06	P1020f	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	4		107.03 €	19.78%
69		06	P1015b	Ufficio	5	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3	2	254.48 €	28.64%
70		06	P1S004	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
71		06	P1S005	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
72		06	P1S006	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
73		06	P1S007	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
74		06	P1S008	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
75		06	P1S009	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
76		06	P1S010	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
77		06	P1S011	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
78		06	P1S012	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
79		06	P1S013	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
80		06	P1S014	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
81		06	P1S015	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
82		06	P1S029	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
83		06	P1S030	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
84		06	P1S031	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
85		06	P1S036	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
86		06	P1S037	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
87		06	P1S038	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
88		06	P1S039	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%

	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					1931	1487	443	77,598.85 €	24.58%
10	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
89		06	P3013	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3	1	167.38 €	25.86%
90		06	P3014	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3	1	167.38 €	25.86%
91		06	P3015	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3	1	167.38 €	25.86%
92		06	P5004	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
93		06	P5001	Laboratorio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	30.23%
94		06	P5016	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	6	0	160.54 €	19.78%
95		06	P5016	Ufficio	3	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3	0	80.27 €	19.78%
96		06	PS040a	Locale tecnico	14	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	14	0	374.60 €	19.78%
97		06	PS038	Locale tecnico	9	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	9	0	240.82 €	19.78%
98	3F Linda 1x24W - CRI 90 -on/off- cod 58583-90 o similare					1	26.76 €			
99		06	P3001	Ufficio-kiosk	1	3F Linda 1x24W - CRI 90 -on/off- cod 58583-90 o similare	1	0	26.76 €	23.07%
100	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare					152	4,067.10 €			
101		06	P2021	Laboratorio	10	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	10	0	267.57 €	19.70%
102		06	P2014a	Laboratorio	9	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	9	0	240.82 €	19.70%
103		06	P2018	Laboratorio	2	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	2	0	53.51 €	19.70%
104		06	P2017	Laboratorio	2	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	2	0	53.51 €	19.70%
105		06	P2019	Laboratorio	2	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	2	0	53.51 €	19.70%
106		06	P2020	Laboratorio	2	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	2	0	53.51 €	19.70%
107		06	P2016	Laboratorio	2	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	2	0	53.51 €	19.70%
108		06	P2001	Laboratorio	12	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	12	0	321.09 €	19.70%
109		06	P2031	Laboratorio	12	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	12	0	321.09 €	19.70%
110		06	P2022	Laboratorio	16	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	16	0	428.12 €	19.70%
111		06	P2023	Laboratorio	16	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	16	0	428.12 €	19.70%
112		06	P3001	Ufficio	10	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	10	0	267.57 €	19.70%
113		06	P4018a	Laboratorio	16	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	16	0	428.12 €	19.70%
114		06	P4018b	Laboratorio	16	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	16	0	428.12 €	19.70%

	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					1931	1487	443	77,598.85 €	24.58%
10	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
115		06	P4001	Laboratorio	4	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	4	0	107.03 €	19.70%
116		06	P4002	Laboratorio	1	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	1	0	26.76 €	19.70%
117		06	P4011	Laboratorio	2	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	2	0	53.51 €	19.70%
118		06	P5003	Laboratorio	3	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	3	0	80.27 €	19.70%
119		06	P5002	Laboratorio	3	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	3	0	80.27 €	19.70%
120		06	P5017a	Laboratorio	12	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	12	0	321.09 €	19.70%
121	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare					35	936.50 €			
122		06	PR039e	Laboratorio	12	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	12	0	321.09 €	17.74%
123		06	PR038	Ufficio	1	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	1	0	26.76 €	17.74%
124		06	PR036	Laboratorio	13	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	13	0	347.84 €	17.74%
125		06	PR019a	Laboratorio	4	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	4	0	107.03 €	17.74%
126		06	PR019b	Deposito	1	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	1	0	26.76 €	17.74%
127		06	PR018	Laboratorio	4	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	4	0	107.03 €	17.74%
128	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80					10	267.57 €			
129		06	P1007b	Laboratorio	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	1	0	26.76 €	25.24%
130		06	P1015a	Deposito	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	1	0	26.76 €	25.24%
131		06	PS004	Laboratorio	5	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	5	0	133.79 €	25.24%
132		06	PS003	Scala	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	1	0	26.76 €	25.24%
133		06	PS059	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	1	0	26.76 €	25.24%
134		06	PS031	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	1	0	26.76 €	25.24%
135	3F Linda Basic 1x23W -on/off- cod 58764 - CRI 80					3	80.27 €			
136		06	PR019	Bagno	3	3F Linda Basic 1x23W -on/off- cod 58764 - CRI 80	3	0	80.27 €	24.29%
137	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80					22	588.66 €			
138		06	PR048a, 48b	Bagno	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	2	0	53.51 €	25.85%
139		06	PR040,45	Transito	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	2	0	53.51 €	25.85%
140		06	PR041,44	Transito	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	2	0	53.51 €	25.85%

	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					1931	1487	443	77,598.85 €	24.58%
10	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
141		06	PR052a,b	Scala	5	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	5	0	133.79 €	25.85%
142		06	PS003	Scala	1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	1	0	26.76 €	25.85%
143		06	PS061	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	1	0	26.76 €	25.85%
144		06	PS014b	Scala	5	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	5	0	133.79 €	25.85%
145		06	PS027292856	Locale tecnico	4	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	4	0	107.03 €	25.85%
146	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80					320	11,458.99 €			
147		06			2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	0	2	174.21 €	38.51%
148		06	P1043a	Bagno	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	0	1	87.10 €	38.51%
149		06	P1048		1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
150		06	P2030a	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
151		06	P2027a	Bagno	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	0	1	87.10 €	38.51%
152		06	P6008	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	0	1	87.10 €	38.51%
153		06	P6003	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	0	1	87.10 €	38.51%
154		06	P6004	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	0	1	87.10 €	38.51%
155		06	PR047	Locale Tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
156		06		cabina 2	10	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	9	810.70 €	37.61%
157		06		cabina 3	10	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	9	810.70 €	37.61%
158		06		loc tec CPL	20	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	19	1,681.75 €	38.07%
159		06	PT001	Transito	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	2	0	53.51 €	22.29%
160		06	PT014	Transito	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
161		06	PT002b	Transito	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
162		06	PT004	Transito	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
163		06	PT009a	Transito	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
164		06	PR076	Locale Tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
165		06	PR050	Scala	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	2	0	53.51 €	22.29%
166		06	PR031	Bagno	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	2	0	53.51 €	22.29%



	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					1931	1487	443	77,598.85 €	24.58%
10	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
167		06	PR037ab	Scala	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	2	0	53.51 €	22.29%
168		06	PR032abcd	Scala	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	4	0	107.03 €	22.29%
169		06	P1062	Laboratorio	12	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	12	0	321.09 €	22.29%
170		06	P1008a,b	Laboratorio	12	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	12	0	321.09 €	22.29%
171		06	P1007a	Laboratorio	8	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	8	0	214.06 €	22.29%
172		06	P1012	Locale Tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
173		06	P1006	Laboratorio	12	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	12	0	321.09 €	22.29%
174		06	P1004	Laboratorio	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
175		06	P1036	Laboratorio	13	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	13	0	347.84 €	22.29%
176		06	P1032a	Laboratorio	12	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	12	0	321.09 €	22.29%
177		06	P1043b	Bagno	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	1	113.86 €	32.89%
178		06	P1044d	Scala	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
179		06	P1S001	Deposito	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
180		06	P2041	Locale tecnico	17	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	17	0	454.87 €	22.29%
181		06	P2042	Locale tecnico	17	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	17	0	454.87 €	22.29%
182		06	P2040	Locale tecnico	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	4	0	107.03 €	22.29%
183		06	P2030b	Scala	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
184		06	P2027b	Bagno	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	1	113.86 €	32.89%
185		06	P3004	Cucina	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
186		06	P4019	Transito	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
187		06	P6005	Transito	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	1	113.86 €	32.89%
188		06	P6006	Locale tecnico	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	2	1	140.62 €	30.16%
189		06	PS002	Laboratorio	7	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	7	0	187.30 €	22.29%
190		06	PS007	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
191		06	PS005	Scala	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
192		06	PS010	Locale tecnico	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	3	0	80.27 €	22.29%

	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					1931	1487	443	77,598.85 €	24.58%
10	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
193		06	PS011a	Locale tecnico	6	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	6	0	160.54 €	22.29%
194		06	PS013a	Locale tecnico	13	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	13	0	347.84 €	22.29%
195		06	PS013b	Locale tecnico	6	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	6	0	160.54 €	22.29%
196		06	PS060	Locale tecnico	6	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	6	0	160.54 €	22.29%
197		06	PS049	Locale tecnico	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	4	0	107.03 €	22.29%
198		06	PS048	Locale tecnico	16	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	16	0	428.12 €	22.29%
199		06	PS047	Locale tecnico	10	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	10	0	267.57 €	22.29%
200		06	PS046a	Locale tecnico	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	3	0	80.27 €	22.29%
201		06	PS053	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
202		06	PS046	Locale tecnico	6	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	6	0	160.54 €	22.29%
203		06	PS062	Locale tecnico	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	4	0	107.03 €	22.29%
204		06	PS044a	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
205		06	PS034	Locale tecnico	5	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	5	0	133.79 €	22.29%
206		06	PS040b	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
207		06	PS042	Locale tecnico	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	3	0	80.27 €	22.29%
208		06	PS043	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%
209		06	PS024a	Locale tecnico	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	3	0	80.27 €	22.29%
210		06	PS023	Locale tecnico	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	4	0	107.03 €	22.29%
211		06	PS023	Locale tecnico	8	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	8	0	214.06 €	22.29%
212		06	PS016a	Locale tecnico	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	2	0	53.51 €	22.29%
213		06	PS017	Locale tecnico	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	3	0	80.27 €	22.29%
214		06	PS018	Locale tecnico	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	2	0	53.51 €	22.29%
215		06	PS019	Locale tecnico	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	3	0	80.27 €	22.29%
216		06	PS020a	Locale tecnico	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	2	0	53.51 €	22.29%
217		06	PS020b	Locale tecnico	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	2	0	53.51 €	22.29%
218		06	PS021	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	1	0	26.76 €	22.29%



	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					1931	1487	443	77,598.85 €	24.58%
10	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
219		06	PS055abcd	Locale tecnico	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	2	0	53.51 €	22.29%
220	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80					119			3,304.80 €	
221		06	PT036	Transito	13	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	13	0	347.84 €	20.84%
222		06	PT037	Transito	8	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	8	0	214.06 €	20.84%
223		06	PT008	Locale Tecnico	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	1	1	113.86 €	31.38%
224		06	PT005ab	Scala	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	1	1	113.86 €	31.38%
225		06	PR073abc	Laboratorio	8	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	8	0	214.06 €	20.84%
226		06	PR033a	Laboratorio	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	2	0	53.51 €	20.84%
227		06	PR026	Laboratorio	3	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	3	0	80.27 €	20.84%
228		06	PR025	Laboratorio	7	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	7	0	187.30 €	20.84%
229		06	P2005	Transito	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	2	0	53.51 €	20.84%
230		06	P2015	Laboratorio	9	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	9	0	240.82 €	20.84%
231		06	PS001a	Laboratorio	23	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	23	0	615.42 €	20.84%
232		06	PS033ab	Locale tecnico	9	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	9	0	240.82 €	20.84%
233		06	PS030	Locale tecnico	9	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	9	0	240.82 €	20.84%
234		06	PS026a, 024b	Locale tecnico	20	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	20	0	535.14 €	20.84%
235		06	PS058	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	1	0	26.76 €	20.84%
236		06	PS057	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	1	0	26.76 €	20.84%
237	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI					18			1,205.80 €	
238		06			10	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	0	10	871.05 €	19.98%
239		06	P1064	Ufficio	8	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	6	2	334.75 €	11.74%
240	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI					194			9,113.49 €	
241		06			10	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	0	10	871.05 €	19.14%
242		06	P3012	Ufficio	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4	2	281.24 €	12.20%
243		06	P3016a	Ufficio	8	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	0	8	696.84 €	19.14%
244		06	PT006	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	1	140.62 €	12.20%

	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					1931	1487	443	77,598.85 €	24.58%
10	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o simile	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
245		06	PT007	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	1	140.62 €	12.20%
246		06	PR068	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	14.16%
247		06	PR067	Ufficio	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	0	53.51 €	7.67%
248		06	PR066abc	Ufficio	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	0	53.51 €	7.67%
249		06	PR004	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	1	140.62 €	12.20%
250		06	PR003	Ufficio	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	1	1	113.86 €	14.16%
251		06	PR002	Ufficio	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	1	1	113.86 €	14.16%
252		06	PR001	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	1	140.62 €	12.20%
253		06	PR009a	Laboratorio	5	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	5	0	133.79 €	7.67%
254		06	PR009a	Laboratorio	24	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	24		642.17 €	7.67%
255		06	PR008b	Laboratorio	10	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	9	1	327.92 €	9.12%
256		06	PR029	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	1	140.62 €	12.20%
257		06	PR030	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	1	140.62 €	12.20%
258		06	PR023	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	1	140.62 €	12.20%
259		06	PR024	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	1	140.62 €	12.20%
260		06	P1060	Ufficio	8	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	5	3	395.10 €	12.71%
261		06	P1063	Ufficio	8	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	6	2	334.75 €	11.15%
262		06	P1071	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	14.16%
263		06	P1070	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	14.16%
264		06	P1001	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	14.16%
265		06	P1002	Ufficio	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	1	1	113.86 €	14.16%
266		06	P1003	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	1	140.62 €	12.20%
267		06	P1041b	Ufficio	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4	2	281.24 €	12.20%
268		06	P1041a	Ufficio	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	6	0	160.54 €	7.67%
269		06	P1039	Ufficio	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4	2	281.24 €	12.20%
270		06	P1035	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4	0	107.03 €	7.67%

	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					1931	1487	443	77,598.85 €	24.58%
10	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
271		06	P2012	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	14.16%
272		06	P2011	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	14.16%
273		06	P2002	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	1	140.62 €	12.20%
274		06	P2026	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	1	140.62 €	12.20%
275		06	P2025	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	1	140.62 €	12.20%
276		06	P3011b	Ufficio	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	0	53.51 €	7.67%
277		06	P3002	Ufficio	1	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	1	0	26.76 €	7.67%
278		06	P4016	Ufficio	5	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	3	314.83 €	15.26%
279		06	P4017	Ufficio	5	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	2	254.48 €	13.01%
280		06	P4020	Laboratorio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	2	227.72 €	14.16%
281		06	P4004	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	1	167.38 €	11.15%
282		06	P5012	Ufficio	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	0	53.51 €	7.67%
283	3F Zeta D 2x18W cod 10874					39	1,164.23 €			
284		06	P5014ca	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
285		06	P1045b	Transito	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
286		06	PR069	Transito	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
287		06	PR005a	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
288		06	PR077b	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
289		06	PR043	Transito	2	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	1	113.86 €	21.40%
290		06	PR042...	Transito	3	3F Zeta D 2x18W cod 10874	3	0	80.27 €	12.56%
291		06	P1009a	Transito	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
292		06	P1072,74	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
293		06	P1010b	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
294		06	P1034	Transito	3	3F Zeta D 2x18W cod 10874	3	0	80.27 €	12.56%
295		06	P1049a	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
296		06	P1049b	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%

	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					1931	1487	443	77,598.85 €	24.58%
10	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
297		06	P2005	Transito	5	3F Zeta D 2x18W cod 10874	5	0	133.79 €	12.56%
298		06	P2009c	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
299		06	P2003	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
300		06	P2004a	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
301		06	P2037a	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
302		06	P2036	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
303		06	P3009c	Transito	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
304		06	P3005	Transito	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
305		06	P3006b	Scala	2	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	1	113.86 €	21.40%
306		06	P4013c	Transito	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
307		06	P4014	Transito	2	3F Zeta D 2x18W cod 10874	2	0	53.51 €	12.56%
308		06	P4006b	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
309		06	P5005	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
310		06	P5006b	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
311		06	P6001	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
312	3F Zeta D 2x22W					57	1,706.20 €			
313		06	P1045a	Transito	4	3F Zeta D 2x22W	2	2	227.72 €	20.09%
314		06	P1009	Transito	3	3F Zeta D 2x22W	2	1	140.62 €	17.64%
315		06	P1027	Transito	13	3F Zeta D 2x22W	13	0	347.84 €	11.61%
316		06	PR064ac	Transito	3	3F Zeta D 2x22W	3	0	80.27 €	11.61%
317		06	PR037	Bagno	3	3F Zeta D 2x22W	3	0	80.27 €	11.61%
318		06	PR028	Transito	1	3F Zeta D 2x22W	1	0	26.76 €	11.61%
319		06	PR020	Transito	2	3F Zeta D 2x22W	2	0	53.51 €	11.61%
320		06	PR022	Transito	3	3F Zeta D 2x22W	3	0	80.27 €	11.61%
321		06	P1027	Transito	8	3F Zeta D 2x22W	8	0	214.06 €	11.61%
322		06	P1027	Transito	2	3F Zeta D 2x22W	2	0	53.51 €	11.61%

	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					1931	1487	443	77,598.85 €	24.58%
10	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
323		06	P1027	Transito	2	3F Zeta D 2x22W	2	0	53.51 €	11.61%
324		06	P2014b	Transito	1	3F Zeta D 2x22W	1	0	26.76 €	11.61%
325		06	P2028	Transito	3	3F Zeta D 2x22W	3	0	80.27 €	11.61%
326		06	P4007	Transito	4	3F Zeta D 2x22W	4	0	107.03 €	11.61%
327		06	P4005	Transito	1	3F Zeta D 2x22W	1	0	26.76 €	11.61%
328		06	P5007	Transito	4	3F Zeta D 2x22W	4	0	107.03 €	11.61%
329	Gia a LED					20	- €			
330		06	PR070	Ufficio		Gia a LED				#DIV/0!
331		06	PR072	Ufficio		Gia a LED				#DIV/0!
332		06	PR075	Transito		Gia a LED				#DIV/0!
333		06	PR065b			Gia a LED	0	0		#DIV/0!
334		06	PR063			Gia a LED	0	0		#DIV/0!
335		06	PR058			Gia a LED	0	0		#DIV/0!
336		06	PR046a,b,80,81			Gia a LED	0	0		#DIV/0!
337		06	PR033b			Gia a LED	0	0		#DIV/0!
338		06	PR051c			Gia a LED	0	0		#DIV/0!
339		06	PR015a..e			Gia a LED	0	0		#DIV/0!
340		06	P1054	Ufficio	2	Gia a LED	2	0		#DIV/0!
341		06	P1005	Corridoio	1	Gia a LED	1	0		#DIV/0!
342		06	P1051b	Ufficio	2	Gia a LED	0	2		#DIV/0!
343		06	P1047			Gia a LED	0	0		#DIV/0!
344		06	P2009b	Scala	0	Gia a LED	0	0		#DIV/0!
345		06	P3009b	Scala	1	Gia a LED	0	1		#DIV/0!
346		06	P3008a	Transito	4	Gia a LED	4	0		#DIV/0!
347		06	P3008b	Transito	1	Gia a LED	1	0		#DIV/0!
348		06	P3019a	Transito	2	Gia a LED	2	0		#DIV/0!

	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					1931	1487	443	77,598.85 €	24.58%
10	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
349		06	P3003	Ufficio	3	Gia a LED	3	0		#DIV/0!
350		06	P4013b	Scala	1	Gia a LED	0	1		#DIV/0!
351		06	P5014b	Scala	1	Gia a LED	1	0		#DIV/0!
352		06	PS014ec	Locale tecnico	1	Gia a LED	1	0		#DIV/0!
353		06	PS014apchilo	Locale tecnico	1	Gia a LED	1	0		#DIV/0!
354		06	PS045abc	Locale tecnico		Gia a LED	0	0		#DIV/0!
355		06	PS044a	Locale tecnico		Gia a LED	0	0		#DIV/0!
356	Non modificati									- €
357		06	loc_atex			Non modificati				#DIV/0!
358	Non si procede a sostituzione, apparecchi ATEX									- €
359		06	P5012	Scala	1	Non si procede a sostituzione, apparecchi ATEX				#DIV/0!
360	Sostituzione lampada con lampada LED					527	25,084.30 €			
361		06	PR008a..f	Bagni	18	Sostituzione lampada con lampada LED	9	9	1,024.76 €	52.20%
362		06	PR008a..f	Bagni	14	Sostituzione lampada con lampada LED	14	0	374.60 €	47.79%
363		06	P1057	Aula	48	Sostituzione lampada con lampada LED	24	24	2,732.69 €	52.20%
364		06	P1057	Aula		Sostituzione lampada con lampada LED			- €	#DIV/0!
365		06	PR071abc	Bagno	6	Sostituzione lampada con lampada LED	3	3	341.59 €	52.20%
366		06	PR048a, 48b	Bagno	5	Sostituzione lampada con lampada LED	5	0	133.79 €	47.79%
367		06	PR049	Aula	68	Sostituzione lampada con lampada LED	0	68	5,923.12 €	53.73%
368		06	PR049	Aula	12	Sostituzione lampada con lampada LED	0	12	1,045.26 €	53.73%
369		06	PR016	Laboratorio	36	Sostituzione lampada con lampada LED	36	0	963.26 €	47.79%
370		06	PR017	Biblioteca	74	Sostituzione lampada con lampada LED	74	0	1,980.03 €	47.79%
371		06	PR039a	Transito	24	Sostituzione lampada con lampada LED	24	0	642.17 €	47.79%
372		06	PR039a	Transito	12	Sostituzione lampada con lampada LED	12	0	321.09 €	47.79%
373		06	PR056	Transito	24	Sostituzione lampada con lampada LED	12	12	1,366.34 €	52.20%
374		06	PR056	Transito	12	Sostituzione lampada con lampada LED	12	0	321.09 €	47.79%



	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					1931	1487	443	77,598.85 €	24.58%
10	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
375		06	Atrio interno		10	Sostituzione lampada con lampada LED	10	0	267.57 €	47.79%
376		06	P1013abc	Bagno	6	Sostituzione lampada con lampada LED	3	3	341.59 €	52.20%
377		06	P1043b	Bagno	1	Sostituzione lampada con lampada LED	1	0	26.76 €	47.79%
378		06	P1044b	Scala	3	Sostituzione lampada con lampada LED	3	0	80.27 €	47.79%
379		06	P1044b	Scala	1	Sostituzione lampada con lampada LED	1	0	26.76 €	47.79%
380		06	P1015defg	Bagni	14	Sostituzione lampada con lampada LED	7	7	797.03 €	52.20%
381		06	P1015defg	Bagni	10	Sostituzione lampada con lampada LED	10	0	267.57 €	47.79%
382		06	P1029abcde	Bagni	14	Sostituzione lampada con lampada LED	7	7	797.03 €	52.20%
383		06	P1029abcde	Bagni	9	Sostituzione lampada con lampada LED	9	0	240.82 €	47.79%
384		06	P1022a,b	Scala	10	Sostituzione lampada con lampada LED	5	5	569.31 €	52.20%
385		06	P1053abc	Bagno	3	Sostituzione lampada con lampada LED	3	0	80.27 €	47.79%
386		06	P1S033, 32	Scala	10	Sostituzione lampada con lampada LED	5	5	569.31 €	52.20%
387		06	P1S040,41,42, 43	Bagni	14	Sostituzione lampada con lampada LED	7	7	797.03 €	52.20%
388		06	P1S040,41,42, 43	Bagni	10	Sostituzione lampada con lampada LED	10	0	267.57 €	47.79%
389		06	P1S017,18,19, 20	Bagni	14	Sostituzione lampada con lampada LED	7	7	797.03 €	52.20%
390		06	P1S017,18,19, 20	Bagni	9	Sostituzione lampada con lampada LED	9	0	240.82 €	47.79%
391		06	P1S028	Transito	4	Sostituzione lampada con lampada LED	2	2	227.72 €	52.20%
392		06	P1S027	Transito	4	Sostituzione lampada con lampada LED	2	2	227.72 €	52.20%
393		06	P1S026	Transito	1	Sostituzione lampada con lampada LED	1	0	26.76 €	47.79%
394		06	P1S022,21,24, 23	Scala	8	Sostituzione lampada con lampada LED	4	4	455.45 €	52.20%
395		06	P2007	Transito	2	Sostituzione lampada con lampada LED	1	1	113.86 €	52.20%
396		06	P2007	Transito	3	Sostituzione lampada con lampada LED	3	0	80.27 €	47.79%
397		06	P2030b	Scala	3	Sostituzione lampada con lampada LED	3	0	80.27 €	47.79%
398		06	P2030c	Scala	1	Sostituzione lampada con lampada LED	1	0	26.76 €	47.79%
399		06	P2027b	Bagno	1	Sostituzione lampada con lampada LED	1	0	26.76 €	47.79%
400		06	P3019c	Transito	2	Sostituzione lampada con lampada LED	1	1	113.86 €	52.20%

	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS	
8	SOMMA COLONNA						1931	1487	443	77,598.85 €	24.58%
10	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO	
401		06	P4009a	Transito	2	Sostituzione lampada con lampada LED	1	1	113.86 €	52.20%	
402		06	P4009b	Transito	2	Sostituzione lampada con lampada LED	1	1	113.86 €	52.20%	
403		06	P4010b	Transito	1	Sostituzione lampada con lampada LED	1	0	26.76 €	47.79%	
404		06	P5010b	Transito	2	Sostituzione lampada con lampada LED	1	1	113.86 €	52.20%	
405											